

일련번호	○○○○○-01
수령자	사무소장

현지조치 요구서

2019년도 ○○○○○국립공원사무소에 대한 종합감사 시 지적된 사항에 대해 아래와 같이 현지조치를 요구하니 즉시 조치하기 바라며, 시정 요구사항에 대하여는 감사종료일 이후 지체 없이 그 결과를 보고하기 바랍니다.

단, 본 조치요구에 대하여 다른 의견이 있을 때에는 「감사규정」 제19조의 규정에 의하여 재심의를 신청하시기 바랍니다.

2019. 11. 1.

국립공원공단 감사반장 ○ ○ ○ (인)

소 속	시행년도	처분종류	금액	인원
○○○○○	2019	현지조치	-	-

제 목 : 통합방재시스템 관리카드 입력 미흡

(현 황)

- 「국립공원 통합방재시스템, 문자전광판 운영시스템 개정 매뉴얼 배부 (재난관리부-341, 2019.02.13.)」으로 국립공원의 체계적인 재난상황 대응을 위하여 운영 중인 통합방재시스템 및 문자전광판 운영시스템의 개정 매뉴얼을 배부하면서 상황관리 및 정기보고 준수, SMS수신자 현황 최신화 관리, 재난 예·경보시설 운영 및 관리 철저 등 운영 상 미흡사항이 발생하지 않도록 매뉴얼을 충분히 숙지하여 시스템 운영에 만전을 기하도록 하고 있음

(위법부당내용)

- ○○○○○국립공원사무소에서는 통합방재시스템에 사무소 재해위험지구 및 재난예경보시설 관리카드를 입력·관리 하면서 2019.10.30. 감사일 현재 까지 관리카드 작성자 미입력, 사진누락, 점검결과 미입력 등 작성을 소홀히 하고 있음

- 현황사진

산사태 취약지역(다도해해상)						재해위험지구 및 재난예경보시설 관리카드			
조사지	전남 고흥군 영남면 우천리 산325-1					구분: ☐ 자연재해위험지구 ☐ 위험지역 ☒ 후박위험지구			
GPS 좌표	위도 : 343658 경도 : 1272754					설정일시 : 2014-12-01			
위약지구유형	토석류		관리주체		고흥군				
지 구	팔영산지구		소유별		영남면사무소				
위약지구 규모	거점면적(m ²)	거리(m)	지점일	해제일	대피장소				
	1000	50	2015-06-25		산성마을회관				
위약지구 지점사유	계곡 하부에 토석류로 인한 붕괴우려								
연차별 추진계획									
현황사진									
점검이력									
점검일/점검자	점검내용	조치현황			확인자(서명)				
점검결과 미입력 현황						작성자 등 미입력 현황			
작성 자						소 속 : 직 : 성명 :			
확 인 자						소 속 : 직 : 성명 :			
지 구 명		팔영산지구(19)		지구면적(면적)		17,905 km			
위 치		고흥 팔영산 의영광-남포마을면							
시 설 명		적하량(8톤)							

(조치할 사항)

- 현지조치 (단기조치 : 1개월이내) 【○○○○○국립공원사무소】
- 통합방재시스템 내 재난관련 관리카드 현행화