

통 보

1. 제 목 : 장례식장 온수 사용량 산정 오류에 관한 사항
2. 관계기관 : ☆☆☆☆병원
3. 내 용

가. 업무개요

☆☆☆☆병원은 국가유공자 및 ★★가족의 존경과 예우를 위해 아래 [표 1]와 같이 위탁계약을 통한 장례 서비스를 제공하고 있습니다.

[표 1] ☆☆☆☆병원 장례식장 위탁계약 현황

나. 관계법령 및 판단기준

☆☆☆☆병원 「장례식장 위탁운영계약 일반조건」 제12조(제세공과금 등 부담)에 따르면 제세공과금(전기, 상하수도, 도시가스, 냉난방, 교통유발부담금) 등의 비용은 계약 상대방이 부담하며, 제세공과금 중 온수 사용 요금은 계량기를 통해 사용량을 측정한 후 요금을 청구하는 방식으로 이루어지고 있습니다.

일반적으로 월별 온수 사용량은 공급 계량기와 환수 계량기의 측정값을 기준으로 산출*하며, 우선 각 계량기의 해당 월의 누적 사용량에서 전월 누적 사용량을 차감한 후 '공급 계량기 사용량'에서 '환수 계량기 사용량'을 차감하여 해당 월의 최종 온수 사용량을 산정하고, 이에 온수단가를 곱하여 요금이 산출됩니다.

* 온수사용량 산식 : (금월 공급계량 - 전월 공급계량) - (금월 환수계량 - 전월 환수계량)

따라서 ☆☆★★병원에서는 온수 사용량이 정확히 측정될 수 있도록 온수 계량기의 상태를 수시로 점검·확인하여야 하며, 공급 계량기 사용량과 환수 계량기 사용량에 따른 월별 온수 사용량을 산식에 따라 정확히 계산하여 온수 요금을 청구할 수 있도록 하여야 합니다.

또한 「부가가치세법」 제26조(재화 또는 용역의 공급에 대한 면세) 제1항 제2호에 따라 수도 요금은 부가가치세 면세 항목이므로, 온수 요금을 청구할 때에는 해당 과세형태에 맞게 회계처리 하여야 합니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 '25년 ☆☆★★병원 종합감사 시 장례식장 온수 요금 청구현황을 확인한 결과, ☆☆★★병원 ♠♠부에서는 2022년 4월 온수 계량 측정 시 계량기 수치가 음수로 표시됨에 따라 단순히 계량기 고장으로 판단하고 수리를 진행하였고, 2024년 초 본원의 온수 사용량이 타 병원에 비해 과다하게 산출된다는 의견이 있어 산출 산식을 검토한 결과, 아래 [표 2]와 같이 계산식을 잘못 적용하여 개원(2021년 7월)부터 2023년 12월까지 온수 사용량이 부정확하게 계산된 점을 확인하였습니다.

[표 2] 장례식장 온수 사용량 및 사용 금액 산출 방법

아울러, 세부 검토 과정에서 개원(2021년 7월)부터 2022년 4월까지 온수 사용량을 잘못 계량하고, 수도 요금은 부가가치세 면세 항목임에도 불구하고 세금계산서가 발급된 사실을 확인하였습니다.

이후 ☆☆☆☆병원은 과다 징수한 수도 요금 ##,###원을 ■■■회에게 환불 (2024년 8월)하고 영업외비용(잡손실)로 처리하였으며, 과세 처리된 수도 요금은 부가 가치세 경정청구(납세 의무자가 과다 납부한 세액을 바로잡을 것을 요청하는 행위) 및 수정신고(납세 의무자가 신고 내용에 오류가 있을 때 다시 신고하는 행위)를 진행한 사실을 확인 하였습니다.

[표 3] 장례식장 온수 사용료 환급 비용

(단위 : 원, 부가세 제외)

이 과정에서 경정청구 및 수정신고를 위한 자료 수집, 세무서 협조 등 행정적 낭비가 발생하고 세무 대행 비용(##,###원)을 지급하였으며, 가산세(##,###원)는 ♠♠ 부 직원이 분담하여 납부한 사실을 확인하였습니다.

4. 관계기관 의견

☆☆☆☆병원에서는 감사결과에 대하여 별다른 의견을 제시하지 않았습니다.

5. 조치할 사항

○ ☆☆☆☆병원장은

- 계약상대자가 부담하는 장례식장 제세공과금 등의 비용이 정확히 산정되도록 관리 체계를 마련하고, 향후 동일 사례가 발생하지 않도록 관리에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.(통보)