

일련번호	01	감사자	행정4급 ㄹㄹㄹ		공 개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-

통 보

제 목 소방안전업무 수행체계 개선 필요

소 관 부 서 **ㄷㄷㄷㄷ실**

조 치 부 서 **ㄷㄷㄷㄷ실**

내 용

1. 업무개요

「직제규정 시행세칙」상 **ㄷㄷㄷㄷ실**은 안전보건관리체계 구축 및 제도 관리 업무를 수행하면서 긴급구조, 소방훈련 계획 및 결과를 관리할 수 있도록 산업 안전시스템 내 관련 메뉴를 신설하여 운영하고 있다.

2. 관계 규정 및 판단기준

「화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률」(이하 “화재예방법”이라 한다) 제24조 제5항에 따르면 소방안전관리자는 대상물의 위치·구조·연면적 등 일반현황, 화재 예방을 위한 자체점검 계획 및 대응대책, 피난계획, 소방훈련·교육에 관한 계획, 자위소방대 조직과 대원의 임무 등을 포함한 소방계획서를 작성하여야 한다. 또한 동법 제39조(공공기관의 소방안전관리)에 따르면 공공기관의 장은 소관 기관의 근무자 등의 생명·신체와 건축물 등을 화재로부터 보호하기 위하여 화재예방, 자위소방대의 조직 및 편성, 소방시설 등의 자체점검과 소방훈련 등의 소방

안전관리를 하여야 한다.

한편, JJ청은 소방안전관리자의 화재 예방 및 대응능력 제고를 위해 2023. 11월 소방대상물의 용도에 따른 소방계획을 수립할 수 있도록 표준 소방계획서를 전면 개정하였다. 이에 EEEE실은 2023. 12월 개정된 소방계획서 양식을 사내인트라넷에 게시하였다.

따라서, K-water 각 부서의 소방안전관리자는 2024. 1월부터 소방계획을 수립할 때는 변경된 양식으로 작성하여 보다 효과적인 소방안전관리계획을 수립하여야 한다.

3. 감사 결과 확인된 문제점

그러나, 이번 감사기간(2025. 2. 24.~3. 21.) 중 2025년도 소방계획 수립현황을 점검한 결과, 변경된 양식을 활용하지 않거나 소방계획을 수립하지 않은 사실이 확인되었다.

소방계획서는 소방안전관리대상물의 화재를 예방 및 대피하고 화재발생 시 신속하고 효과적으로 대응하여 인명 및 재산피해를 최소화하기 위해 작성하는 문서이다. 소방계획서 작성을 포함한 「화재예방법」제24조 제5항에 따른 소방안전관리업무를 하지 않은 경우 동법 시행령 별표9에 따라 최대 100만 원의 과태료가 부과될 수 있으므로, 정해진 소방계획서 양식을 준수할 필요가 있다.

한편, 현재 산업안전시스템 상 긴급구조, 소방훈련 계획 및 결과를 시스템을 통해 관리할 수 있도록 운영하고 있다. 소방계획 수립 업무 또한 계획서 관리 및 보존 측면에서 시스템을 통해 계획이 수립될 수 있도록 검토할 필요가 있다.

관계부서 의견 €€€€실은 감사결과를 받아들이면서, 산업안전시스템으로 소방계획 수립 등이 관리될 수 있도록 시스템 개선을 검토하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 €€€€실장은 소방계획 수립 등 소방안전관리업무가 시스템으로 관리될 수 있도록 시스템 개선을 검토하시기 바랍니다. (통보)