

일련번호	09	감사자	기계 3급 ㄴㄴㄴ		공 개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-

개 선 요 구

제 목 안전인증 및 자율안전확인 대상 설비 기술기준 개정

소 관 부 서 **II II II II**처

조 치 부 서 **II II II II**처

내 용

1. 업무개요

K-water(이하 “공사”라고 한다.)는 「산업안전보건법」에서 정하는 유해·위험한 기계·기구¹⁾ 등에 대해서는 대상 품목의 설치·구조 변경 시 종류별, 규격·형식별 적용범위를 확인하여 안전인증 및 자율안전확인 신고여부를 확인하고 인증확인서를 보존하여야 한다..

2. 관계 규정 및 판단기준

「산업안전보건법」 제84조(안전인증)에 따르면 안전인증대상 기계·기구 등을 제조하거나 수입하는 자는 해당 기계 등에 대해 안전인증을 받아야 한다. 또한, 동법 제89조(자율안전확인의 신고)에 따르면 자율안전확인대상 기계·기구 등을 제조하거나 수입하는 자는 해당 기계 등에 대해 자율안전확인 후 **ㅅㅅㅅㅅ**부장관에게 신고하여야 한다.

1) (안전인증 대상) 프레스, 크레인, 압력용기, 고소작업대 등 기계 또는 설비 9개 품목
(자율안전확인 대상) 혼합기, 컨베이어, 산업용로봇 등 10개 품목

안전인증 또는 자율안전확인 대상에 해당하는 유해·위험기계 등을 설치하는 경우 안전인증 및 자율안전확인 의무는 계약상대자 등에게 있으며 공사는 해당 기계 등의 설치시점에 안전인증 및 자율안전확인 신고여부를 확인하고 인증확인서를 보관할 필요가 있다.

3. 감사결과 확인된 문제

설비의 신규 설치 시 계약서류로 활용하는 표준시방서를 확인한 결과, 압력 용기는 계약상대자에 안전인증 의무를 부여하고 있으나 그 외 안전인증 또는 자율안전확인 대상 유해·위험기계 등에 대해서는 안전인증 또는 자율안전확인 의무에 대해 별도로 명시되어 있지 않음을 확인하였다.

[표] 안전인증, 자율안전인증확인 대상 설비 인증 의무 명기 여부

구 분		관련 K-water 기술기준	운용부서	인증 의무 포함 여부
안전 인증	압력 용기	[전문시방서] KWCS 57 80 10 60 에어챔버	처	포함
	크레인	[전문시방서] KWCS 57 80 25 15 크레인 KWCS 57 80 25 10 호이스트	처 처	미포함 미포함
자율 안전 인증	혼합기	[전문시방서] KWCS 57 80 30 05 약품 저장탱크	처	개정중
	컨베 이어	[전문시방서] KWCS 57 80 25 20 슬러지이송용 컨베이어 KWCS 57 80 50 20 컨베이어 프레스	처 처	미포함 미포함

자료: 감사 제출자료 재구성

이와 같이 계약서류에 안전인증 또는 자율안전확인 의무에 대해 명시하지 않을 경우 인증에 대한 책임 소재가 불분명해질 우려가 있고 공사가 별도로 보관하도록 되어 있는 인증확인서가 미흡하게 관리될 우려가 있다.

이에 따라, 크레인, 컨베이어 등 안전인증 및 자율안전인증확인 대상 설비의 표준시방서를 통해 계약상대자에게 안전인증 의무를 명확하게 부여할 수 있도록 개정이 필요할 것으로 판단된다.

관계부서 의견 〃 〃 〃 〃 처는 감사결과를 수용하며, 별다른 의견을 제기하지 않았다.

조치할 사항 〃 〃 〃 〃 처장은 크레인, 컨베이어 등 안전인증 및 자율안전인증 확인 대상 설비의 신규 설치 및 구조변경 시 계약상대자에게 인증 의무를 명확히 할 수 있도록 표준시방서를 개정하시기 바랍니다. (개선요구)