

△△△△공단 상임감사

시정, 통보

제 목	△△△△△△△ 디지털 무선통신망 점검 필요
소 관 기 관	△△△△△△△△△사무소
조 치 기 관	△△△△△△△△△사무소
조 치 기 한	처분(요구)일로부터 각 1개월 이내
내 용	

1. 업무개요

공단은 재난 발생 시 인명 및 재산피해를 최소화하거나 사전에 방지하기 위하여 신속한 상황전파와 초동조치 및 지휘 등의 업무를 수행하기 위한 △△△△△△△을 설치·운영하며 상황관리를 하고 있다.

이에, △△△△△△△△△사무소는 △△△△△△△을 설치·운영하며 상황관리를 위해 무선국을 73국(기지국 5, 휴대용 21, 차량 3, LTE단말기 4, 고정국 40)을 운영하고 있으며, 매년 자체 무선국 통신보안 업무계획을 수립하고 있다.

2. 관계법령 및 판단기준

「△△△△ △△△△△△△ 운영지침」 제10조제6항에 따르면, 재난 발생 시 신속히 상황전파 및 상황관리가 될 수 있도록 각종 장비를 정상적인 상태로 유지하여야 하고,

동지침 별표 2(제10조제3항 관련) 상황실 근무수칙에 따라 상황실 근무자는 재난상황 발생시 재난상황전파체계에 따라 관련 상황을 즉시 전파하여야 하고, 효율적 재난상황

관리를 위하여 △△△△ 재난 관련 매뉴얼을 항상 숙지하고 비상연락망 및 상황실 시설·장비 등을 수시로 점검·확인하여 최적의 예방태세를 갖추게 되어 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

△△△△△△△△△사무소는 「△△△△ △△△△△△△ 운영지침」에 따라 신속한 상황 전파를 위해 상황실 시설·장비 등을 수시로 점검·확인하여 정상적인 상태로 유지하여야 함에도, △△△△△△△ 내 설치한 무선국 기지국 5국(△△△△△사무소, △△△△△△, △△△분소, △△△△△센터, △△△△△△) 중 2개소(△△△분소, △△△△△△)는 감사일 현재(2025. 3. 6.) 접속 장애 상태인 것으로 확인되었다.

관련부서 의견

△△△△△△△△△사무소는 2025. 3. 6. 수감받은 제2차 복무감사 결과를 수용하며, 디지털 무선통신망을 점검하고 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통해 재발 방지 대책을 마련하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

이사장(△△△△△△△△△사무소장)은 접속 장애 상태인 무선국 2개소에 대하여 점검 후 정상작동 하도록 조치하시기 바랍니다.(시정)

이사장(△△△△△△△△△사무소장)은 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통한 재발방지 대책을 마련하시기 바랍니다.(통보)