

일련번호	△△△△사무소-2
수령자	사무소장

현지조치 요구서

2025년도 △△△△△△△△△△△에 대한 복무감사 시 지적된 사항에 대해 아래와 같이 현지조치를 요구하니 즉시 조치하기 바라며, 시정 요구사항에 대하여는 감사종료일 이후 지체 없이 그 결과를 보고하기 바랍니다.

단, 본 조치요구에 대하여 다른 의견이 있을 때에는 「감사규정」 제32조의 규정에 의하여 재심의를 신청하시기 바랍니다.

2025. 3. 5.

국립공원공단 감사반장 △ △ △ (인)

소 속	시행년도	처분종류	금액	인원
△△△△ △△△△△△△	2025	현지조치	-	-

제 목 : 방재창고 안내표지판 부착 및 정리 필요

(현 황)
○ △△△△△-217(2025. 1. 23.)호 「2025년 국립공원 산불방지 종합대책 알림」에서는 산불조심기간 돌입 전 산불진화장비 일제 정비 및 전진 배치를 통하여 상시 출동 태세 유지하도록 하였다.

(위법부당내용)

- △△△△△△△△△△△는 산불진화장비를 전진배치하여 산불대책 기간 내 상시 출동 태세를 유지하고 있으나, 방재장비 창고의 경우 안내표지판이 없어 외부에서는 인식이 어렵고, 내부의 경우는 관련 없는 물품 등이 혼재되어 있어 정리가 필요한 실정임.

(사진대지)



(조치할 사항)

- 현지조치 (단기조치 : 1개월 이내) 【△△△△△△△△△△△】
- 방재창고 안내표지판 부착 및 정리 필요