

|      |           |
|------|-----------|
| 일련번호 | △△△△사무소-3 |
| 수령자  | 사무소장      |

## 현지조치 요구서

2025년도 △△△△△△△△△△△△에 대한 복무감사 시 지적된 사항에 대해 아래와 같이 현지조치를 요구하니 즉시 조치하기 바라며, 시정 요구사항에 대하여는 감사종료일 이후 지체 없이 그 결과를 보고하기 바랍니다.

단, 본 조치요구에 대하여 다른 의견이 있을 때에는 「감사규정」 제32조의 규정에 의하여 재심의를 신청하시기 바랍니다.

2025. 3. 5.

국립공원공단 감사반장 △ △ △ (인)

| 소 속             | 시행년도 | 처분종류 | 금액 | 인원 |
|-----------------|------|------|----|----|
| △△△△<br>△△△△△△△ | 2025 | 현지조치 | -  | -  |

제 목 : 청사 입구 미끄럼 주의 노후 안내판 정비 필요

|                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (현 황)                                                                                                                     |
| ○ 공단 「공원시설유지관리규칙」 제19조(기타 시설관리)제1항에 따르면 모든 시설은 해당시설 본연의 기능이 정상적으로 유지되도록 관리되어야 하며, 시설이용자(탐방객)에게 안정감을 주도록 청결·미관 등을 유지하도록 함. |

