

일련번호	△△△-6
수령자	사무소장

현지조치 요구서

2025년도 △△△△△△△△△에 대한 복무감사 시 지적된 사항에 대해 아래와 같이 현지조치를 요구하니 즉시 시정조치 하기 바라며, 감사 결과를 통보받은 날로부터 1개월 이내에 조치 결과를 통보하기 바랍니다.

단, 본 조치요구에 대하여 다른 의견이 있을 때에는 「감사규정」 제32조의 규정에 의하여 재심의를 신청하시기 바랍니다.

2025. 5. 30.

국립공원공단 감사반장 △ △ △ (인)

소 속	시행년도	처분종류	금액	인원
△△△국립공원 사무소	2025	현지조치	-	-

제 목 : △△△탐방로 입구 자동통제시스템 시건장치 보완 필요

(현 황)
○ 「국립공원 재난안전상황실 운영지침」 제3장제10조에 따르면 재난 발생 시 신속히 상황전파 및 상황관리가 될 수 있도록 각종 장비를 정상적인 상태로 유지하도록 함.

(위법부당내용)

- △△△△△△△△△는 재난 발생 시 신속한 상황관리를 위하여 △△△탐방로 입구에 자동통제시스템을 설치하여 운영중에 있으나, 자동통제시스템 함체의 경우 잠금되어 있지 않고 외부인 조작이 가능하도록 되어 있어 이에 대한 시건장치 보완이 필요함.

(사진대지)



(조치할 사항)

- 현지조치 (단기조치 : 1개월 이내) 【△△△△△△△△△△】
 - △△△탐방로 입구 자동통제시스템 시건장치 보완 필요