

(1) 추진배경

- 현장 중심 점검을 통해 위험요소를 발굴하여 중대재해 발생 미연 방지

(2) 추진실적

- 기간 : 2022 ~ 2024
- 점검대상 : 시설관리 전반, 주요점검개소, 장비 등 관리상태
- 점검방법 : 자체점검
- 2022년도 개선내용
- 운연기지 소방시설 보수공사 및 변전소 감지기 일괄 교체
 - ↳ 화재 주 수신기 프로그램 수정 보완, 통신선로 지상 노출 보수
 - 폐수처리장 비상 샤워시설 설치 : 유해화학물질 노출 및 감염시 신속대응
 - 주박 물탱크실 보호구 비치 등

[소방시설 보수공사]	[감지기 일괄 교체]	[비상 샤워시설 설치]	[안전보호구 비치]
			

□ 2023년도 개선내용

- 화재대비 검사고 지붕 태양열 조작반 옆 소화기 비치대 설치
 - ↳ 소화기2대 신규 비치
- 폐수처리장 유해가스 발생 의심에 따른 조치사항
 - ↳ 환기장치 설치, 휴게공간 이전, 안전보호구 구매 비치
- 운연기지 모터카고 전동셔터 비상스위치 교체 등

[지붕 소화기 비치]	[폐수처리장 환기장치 설치]	[전동셔터 스위치 교체]	[배관 열선 시공]
			

□ 2024년도 개선내용

○ 중전관리개소 폐수처리장 내 위험요소 발굴 및 조치

[세안설비 설치]	[낙상경보기 설치]	[배수관 부딪힘 방지]	[계단 미끄럼방지 테이프]
			

○ 불안전요인 사전 제거로 선제적 대응 등

[옥상 안전난간 설치]	[옥상 채광창 덮개 설치]	[울타리 보강 공사]	[트랜스존 보수 및 도장 공사]
			

(4) 개선효과

- 산업재해를 예방하고 안전한 작업환경 조성하여 근로자 건강과 생명보호
- 설비 신뢰성과 작업 효율성을 향상시켜 법적 준수 강화