

■ 지적사항 요약

3

안전보건관련 법규, 규정 이행 분야 (5건) No. 23~28

(27)

건설사업관리 및 감리 용역 총괄관리자 선정 필요

권고 - ◀단 ▶부

【현황 및 근거】

- 「전력기술관리법」 제14조의3에 따라 2022.11.15.부로 전기감리는 건설사업 관리 용역과 분리발주 해야함
- 「건설기술진흥법」 제41조에 따라 발주청은 건설공사와 그 건설공사에 딸리는 전기·소방·통신 등의 공사에 대한 건설사업관리 및 감리를 총괄할 자를 선정할 수 있음

【문제점】

- ① (총괄관리자 선정 필요) ▶단 Ⓜⓧ공사의 건축, 소방, 전기, 통신공사에 대해 안전하고 효율적인 관리감독을 위해 총괄관리자 선정 필요

< 총괄관리자의 업무범위 >

1. 건설·전기·소방·통신공사의 시공계획, 공정계획, 품질·안전 및 환경관리계획의 조정·확인
2. 공사 진척 부분에 대한 조사 및 검사 결과에 따른 조정·확인
3. 그 밖에 건설공사 및 설비공사에 대한 효율적인 건설사업관리 및 감리 수행을 위하여 필요한 사항

【조치할 사항】

- ▶ Ⓜⓧ공사의 관리감독 강화를 위해 총괄관리자를 지정 (권고)