

■ 현지조치 11

6 현지조치(현장 안전감찰 등) (19건) No. 1~19

(1) ㉠㉡공사 현장 안전관리조치 미흡

현지조치 - ●단 ㉠사무소

【현황 및 근거】

- 「안전보건규칙」 제3조(전도의 방지), 제4조(작업장의 청결), 제16조(위험물 등의 보관), 제22조(통로의 설치), 제301조(전기 기계·기구 등의 충전부 방호) 등에 따라 위험요소로부터 근로자를 보호하기 위해 규정된 조치를 취하여야 함

【문제점】

- ① (전도방지 조치 미흡) 경사면에 적치된 건설자재는 넘어지지 않도록 조치 필요
- ② (전원부 보호조치 미흡) 발전기 부하 접속부가 노출되지 않도록 조치 필요 등
- ③ (현장정리정돈 미흡) 공구, 자재, 쓰레기 등 작업현장 정리정돈 필요
- ④ (위험물 보관관리 미흡) 인화성 물질은 위험물 보관소에 보관관리 필요
- ⑤ (통로확보 미흡) 통행로에 적치된 폐기물 정리정돈 필요 등 27건

【조치할 사항】

- ▶ 해당 위험요소에 대해 적절한 조치를 취하도록 관련 부서 현지조치