

■ 현지조치 3¹

6

현지조치(현장 안전감찰 등) (19건) No. 1~19

(3)

㉞공사 현장 안전관리조치 미흡

현지조치 - ●단 ☑사무소

【현황 및 근거】

- 「안전보건규칙」 제3조(전도의 방지), 산업안전보건법 시행규칙 [별표 21의2] ‘휴게시설 설치·관리기준’에 따라 위험요소로부터 근로자를 보호하기 위해 규정된 조치를 취하여야 함

【문제점】

- ① (전도방지 조치 미흡) 건설장비는 받침목 등을 활용 견고하게 지탱되도록 조치 필요
- ② (휴게시설 관리 미흡) 휴게시설은 물품 보관 등 목적 외 용도로 사용되지 않도록 조치 필요

【조치할 사항】

- ▶ 해당 위험요소에 대해 적절한 조치를 취하도록 관련 부서에 현지조치