

■ 현지조치 4₁

6 현지조치(현장 안전감찰 등) (19건) No. 1~19

(4) ㉠㉡공사 현장 안전관리 조치 미흡

현지조치 - ㉠본부 ㉡부

【현황 및 근거】

- 「안전보건규칙」 제3조(전도의 방지), 제4조(작업장의 청결), 제14조(낙하물에 의한 위험의 방지), 제42조(추락의 방지), 제322조(충전전로 인근에서의 차량·기계장치 작업) 등에 따라 위험요소로부터 근로자를 보호하기 위해 규정된 조치를 취하여야 함

【문제점】

- ① (건설자재 보관 미흡) 바닥에 적치된 건설자재 정리정돈 필요
- ② (사다리 설치 미흡) 이동식 사다리 사용 시 아웃트리거 설치 필요
- ③ (정리정돈, 통로 확보 불량) 휴게실~작업장 통로에 적치된 자재 이동 필요
- ④ (낙하물 점검 필요) 흙막이 가시설 상부의 낙하물 점검, 제거 필요
- ⑤ (추락방지 조치 필요) 추락위험이 있는 곳은 안전난간 등 설치 필요 등 8건

【조치할 사항】

- ▶ 해당 위험요소에 대해 적절한 조치를 취하도록 관련 부서에 **현지조치**