

한국서부발전(주) 상임감사위원

시 정

제 목 토·건 시설물 보수·보강 이력관리 미흡

소 관 기 관 ●●발전본부 ♥♥♥♥부

조 치 기 관 ●●발전본부 ◇◇◇◇부

내 용

1. 업무 개요

●●발전본부는 경기도 ●●시 서해안 일대에 서부발전의 가장 오래된 천연 가스발전소로서, 완공된 이후부터 지속적인 운영 및 유지관리를 통해 본래의 기능을 최적의 상태로 유지하고 있다.

발전소 내 토·건 시설물은 [표 37]와 같이 167동으로 구성되어 있으며, 완공된 시설물의 기능을 보전하고 시설물 이용자의 편의와 안전을 높이기 위하여 시설물을 일상적으로 점검·정비하고 손상된 부분을 원상 복구하며 경과시간에 따라 요구되는 시설물의 개량·보수·보강에 필요한 활동을 주기적으로 실시하고 있다.

[표 37] ●●발전본부 토·건 시설물 현황

구분	토목시설물	건축시설물	사택시설물	합계
●●발전본부	10동	143동	14동	167동

※ 자료 : 감사 대상부서 제출자료 재구성

2. 관계법령·규정 및 판단기준

2023. 11. 4. 개정된 사내 지침서「건축·토목 시설물 유지관리 지침서」제1장(유지관리) 1.13.3 보수·보강 기록의 다목에 따르면 보수·보강이 완료되었을 때 법정 시설물은 FMS²³⁾에 등재하고, 그 외 시설물은 사내 토·건 시설물 관리 시스템에 등록하도록 규정하고 있다.

이에 따라 법정 시설물의 보수·보강 이력에 대해서는 FMS에 등재하고, 그 외 시설물의 보수·보강 이력에 대해서는 ‘사내 토·건 시설물 관리시스템’에 등록하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 사내 지침서가 개정된 시점부터 시설물의 보수·보강 이력 관리 실적을 점검한 결과 [표 38]과 같이 법정 시설물의 보수·보강 이력에 대해서는 FMS에 등재하고 있었으나, 그 외 시설물의 보수·보강 이력에 대해서는 ‘사내 토·건 시설물 관리시스템’에 등록하지 않고 있었다.

이는 해당 시설물의 체계적인 보수·보강 관리체계 구축을 저해하며, 안전성 확보와 비용 절감을 위한 관리 시스템의 본래 목적을 상실케 하는 요인으로 작용 된다.

[표 38] 시설물 보수·보강 이력관리 현황

구분		대상 개수	이력관리 시스템	등록여부
법정시설물	2종	1개소	FMS	등록
	3종	9개소		
그외시설물		147개소	사내 토·건 시설물 관리시스템	미등록

※ 자료 : 감사 대상부서 제출자료 재구성

23) FMS(Facility Management System, 시설물통합정보관리시스템): 국가 주요 시설물의 안전 및 유지관리에 관련된 정보체계를 구축하기 위하여 시설물의 정보, 안전진단전문기관 및 유지관리업자의 정보 등을 종합관리하는 시스템으로 국토교통부에서 운영·관리하고 있다.

관계기관 의견 및 검토결과

♥♥♥♥부는 감사 의견에 이견이 없으며, 사내 지침서에 따라서 법정 시설물 외 시설물의 보수·보강 이력에 대해서 ‘사내 토·건 시설물 관리시스템’에 조속히 등록하여 철저히 관리하겠다고 하였다.

조치할 사항

●●발전본부장은 법정 시설물 외 시설물의 보수·보강 이력에 대해서 ‘사내 토·건 시설물 관리시스템’에 조속히 등록하여 시설물 이력관리 업무를 철저히 시행하시기 바랍니다. (시정)