

V. 우수사례

번호	소 속	직 위	성 명 (사 번)	현보직일	주요 공적내용
1	◆실	주임	F (▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼)	20##. #. ##.	• 수처리설비 필터 교체 주기 연장으로 인한 비용 절감
2	◆실	대리	G (▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼)	20##. #. ##.	• 전기요금 절감 및 매출 손실 감소

※ 우수활동 사례 세부 내용(추천서): [붙임2] 참조

일련번호	20##-##-##	관계부서	■■ ◆실														
제 목	수처리설비 필터 교체 주기 연장으로 인한 비용 절감	감사자	검사역 D														
■■ F 주임은 20##년 #월 ◆실에 입사 후 20##년 #월까지 ◆실 업무를 수행하고 있다. □ 현황 및 개요 ○ ■■는 ㄷ 발전사업자로서 전력 및 열, 신재생에너지공급인증서(REC) 판매를 주요 사업으로 하고 있으며, 경제적인 발전소 운영을 위하여 설비 유지관리 업무의 효율성을 제고하여야 함 □ 문제점 ○ 공급업체가 권장하는 수처리설비 R/O 필터 교체 주기인 1년마다 필터 교체 시 과도한 비용 지출이 우려된다. - 수처리설비 R/O 필터 등 1회 교체 비용 약 #원(인건비 포함) 소요 □ 개선노력/실적 ○ LTSA 계약상 Make-UP Water 공급 전도도와 그 공급 전도도를 바탕으로 일일 점검을 통한 수처리 R/O 필터 교체 주기 연장 1) LTSA 계약상 Make-UP Water 공급 전도도 - 계약 당시 ◆◆과 협의하에 Make-UP Water 공급 전도도 #μs이하로 계약 - 현재 Make-UP Water 공급 전도도 약 #μs('2#.##기준) 2) 일일 점검을 통한 수처리 R/O 필터 교체 주기 연장 - 일 #회 점검을 통해 Demi-Water 공급 전도도 확인 □ 기대효과 ○ 필터 교체 주기를 연장함으로써 매년 약 #원의 비용을 절감할 수 있으며, 추후 자체 정비로 필터 교체 시 추가적인 비용을 절감할 수 있음 [관련직원] <table border="1"> <thead> <tr> <th>소속</th> <th>직 위</th> <th>성 명</th> <th>사 번</th> <th>입사일</th> <th>현보직일</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>◆실</td> <td>주임</td> <td>F</td> <td>▼▼▼▼▼▼▼▼</td> <td>20##. #. ##.</td> <td>20##. #. ##.</td> </tr> </tbody> </table>						소속	직 위	성 명	사 번	입사일	현보직일	◆실	주임	F	▼▼▼▼▼▼▼▼	20##. #. ##.	20##. #. ##.
소속	직 위	성 명	사 번	입사일	현보직일												
◆실	주임	F	▼▼▼▼▼▼▼▼	20##. #. ##.	20##. #. ##.												
참고사항	포상 추천																

일련번호	20##-##-##	관계부서	■■ ◆실	
제 목	전기요금 절감 및 매출 손실 감소		감사자	검사역 D
■■ G 대리는 20##년 #월 ◆실에 입사 후 20##년 #월까지 ◆실 업무를 수행하고 있다.				
□ 현황 및 개요 ○ ■■는 ㄷ 발전사업자로서 전력 및 열. 신재생에너지공급인증서(REC) 판매를 주요 사업으로 하고 있으며, 발전소 운영에 소요되는 전기요금을 절감하고 매출의 손실을 감소시키기 위한 적절한 조치를 해야함.				
□ 문제점 ○ 최대수요(PEAK)전력에 따른 전기요금 과대 부담 - ㉠ 전기공급약관 상 검침 당월을 포함한 직전 #개월 중 가장 큰 최대수요(PEAK)전력을 기준으로 최대수요(PEAK)전력이 계약전력을 기준으로 전기요금 기본요금이 산정됨 - 따라서 사용량과 관계없이 최대수요(PEAK)전력이 높을수록 기본요금이 산정되어 향후 #년간 불필요한 비용을 부담하게 됨 ○ 법정검사 및 전기설비이용계약 등 잦은 ㄷ 정지에 따른 발전손실 및 성능 저하 1) 압력방출밸브 시험을 위한 ㄷ 정지 - 산업안전보건법 상 압력방출밸브는 1회/1년 시험을 진행하여야 함 *산업안전보건법 개정 : 24년 6월, 압력방출밸브 시험 1회/2년 - ㄷ 내부에 위치한 압력방출밸브 시험은 ㄷ 정지 후 진행하여야 함 2) 신재생정보연계장치 성능테스트에 따른 ㄷ 정지 - ㉠와 체결한 송배전용전기설비 이용계약이 개정되면서 신재생에너지 발전기는 정보연계장치를 설치하여 출력제어성능조건을 충족하여야 함 - 출력제어성능구축을 위해 연료전지 Software Update가 필요하여 연료전지 전(#~##)호기를 정지하여야 함				
□ 개선노력/실적 ○ 최대수요(PEAK)전력 관리 및 ㄷ 조기 가동을 통한 전기요금 절감 - 최초 수전 시 소비전력을 최소화하기 위해 필수부하 이외의 설비 전력공급을 일시 중지하여 최대수요(PEAK)전력을 관리(#kW)하여 연료전지 2대만 先 가동				

- 先 기동한 ㄷ에서 생산된 전력을 소내전력으로 공급하여 수요전력 없이 안정적으로 전호기 시운전 진행(타 SPC PEAK 전력: #kW~#kW)
- 신재생정보연계장치 시험일정 조정을 통한 ㄷ 정지 횟수 최소화
 - 신재생정보연계장치 시험을 압력방출밸브(산안법) 시험과 병행하여 진행할 수 있도록 시험일정을 #차례 연기하여 연료전지 정지 횟수 최소화
 - *최초 시험일정 '##년초 → 1차 변경 '##년 #월 → 2차 변경(산안법 개정) '##년 #월
 - 압력방출밸브 시험과 연료전지 Software Update를 병행하여 진행 완료('##년 #월)

□ 기대효과

- 최대수요전력(PEAK) 관리를 통한 전기요금 절감 효과
 - 전기요금 타 SPC 대비 약 #원~#원 절감
 - *전기설비 최초 수전 이후 #개월 전기요금 실적비교
- 연료전지 정지 횟수 최소화를 통한 매출 손실 예방
 - 시험일정 조정을 통해 연료전지 정지 횟수를 #회 → #회로 감소하여 설비보호
 - 약 #원 매출 손실 예방 효과

[관련직원]

소속	직 위	성 명	사 번	입사일	현보직일
◆실	대리	G	▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼	20##. #. ##.	20##. #. ##.

참고사항

포상 추천