
 Dharma Nugraha Hospital Est.1996	KESELAMATAN KERJA DI RUANG OKSIGEN		
	Kode Nomor : S4/028/JANGUM-UPSRS	No. Revisi : 00	Halaman : 1/1
SPO Administrasi Pelayanan	Tanggal Terbit : 12 /04 / 2023	Ditetapkan :	
		 <u>Dr. Agung Darmanto, SpA</u> Direktur	

PENGERTIAN	Keselamatan kerja di ruang oksigen adalah upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja di ruang oksigen.
TUJUAN	Mengurangi dan mencegah bahaya ledakan dan kebakaran akibat gas O ₂ dan N ₂ O.
KEBIJAKAN	Sesuai Peraturan Direktur Nomor 007/PER-DIR/RSDN/IV/2023 Tentang Manajemen Fasilitas dan Keselamatan di Rumah Sakit Dharma Nugraha.
PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas dilarang merokok di ruang sentral O₂. 2. Pisahkan tabung gas kosong dan tabung gas berisi. gas 3. Pasang rantai pengaman pada tabung 4. Teliti dalam melakukan pemeriksaan dan pastikan tidak terjadi kebocoran gas. 5. Kunci Ruang Gas medis dan pintu dipasang simbol B3
UNIT TERKAIT	Bagian JangUm / K3