

UJI BEBAN AIR BERSIH

1. Tanggal : 20 mei 2023
2. Lokasi : RS DHARMA NUGRAHA
3. Kapasitas : 62 M3

Pelaksanaan

Pukul : 09.00 WIB

Kapasitas : 62m3

Uji coba

Pukul : 09.00 s/d 10.10 WIB

Kapasitas : 62m3

Pengisian Ulang

Awal Pukul : 10.10

Selesai Pukul : 11.00

Kapasitas : 10M3

Hasil uji beban air bersih adalah

Dengan cara membuka output kran buang toren dengan ukuran pipa sebesar 2.5 inch. Menghabiskan waktu 70 menit untuk menghabiskan air sebanyak 10m3, atau membuka kran air di kamar mandi atau westafle 5 sekaligus secara bersamaan. Air sebanyak 10m3 akan habis dalam waktu 70 menit, dan di isi kembali dengan pompa transfer air dengan kapasitas 7,5kw dan ukuran pipa sebesar 2 inch untuk memenuhi toren air yang sedang di uji beban air, memerlukan waktu 50-60 menit untk bisa mengisi full. Kembali toren air yang ada di rooftop. Berikut uji beban air yang saya laksanakan pada tanggal 20-mei-2023 terimakasih.

DOKUMENTASI

