

## Laporan Bulanan

# Instalasi Pemeliharaan Sarana Prasarana Rumah Sakit

**RS DHARMA NUGRAHA**

**Instalasi Pemeliharaan Sarana Prasarana**

No. : 009/IPSRS/IX/2022  
Sifat : Biasa  
Lamp. : 1 (satu) rangkap  
Perihal : Laporan Sarana Prasarana  
Bulan September 2022

Jakarta, 04 Oktober 2023

Kepada  
Yth. Direktur RS Dharma Nugraha  
Di Tempat

Sehubungan dengan kegiatan pemantauan rutin bulanan kondisi sarana dan prasarana Rumah Sakit Dharma Nugraha, berikut dilaporkan kondisi sarana dan prasarana Rumah Sakit Dharma Nugraha untuk menjadikan pemeriksaan.

Demikian laporan ini disampaikan.

Penanggung Jawab UPSRS



Supriyanto

**LAPORAN KEGIATAN PELAYANAN UNIT**  
**UPSRS BULAN SEPTEMBER TAHUN 2023**

A. Program pengawasan pemeliharaan

No	Jenis Pemeliharaan	Uraian Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Hasil
1	Pemeliharaan AC	Melakukan pembersihan AC indoor dan outdoor atau service berkala	1 bulan, 3 bulan	Total AC dipelihara unit (100%) dari jadwal terencana
2	Pemeliharaan Panel Induk Listrik	Melakukan pengecekan daya RST satu minggu sekali dengan mencatat arus RST pada display panel	1 minggu	Sesuai 100%
3	Pemeliharaan Genset	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan pengecekan setiap satu kali dalam seminggu</li> <li>Melakukan Pemanasan Genset</li> </ul>	1 minggu	Level BBM kurang dari batas minimal (90%) yaitu sebanyak 95%  Kurang sesuai Di bawah 90 %
4	Pemeliharaan Sistem Air Bersih	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan pengecekan arus pompa submercible</li> <li>Melakukan pengecekan level air toren</li> <li>Melakukan backwash/pembersihan filter air setiap satu kali dalam seminggu</li> </ul>	1 minggu	Sesuai 100%
5	Pemeliharaan Air R.O	Melakukan penggantian Filter air R.O area CSSD dan OK	1 bulan	tidak sesuai 0%
6	Pemeliharaan IPAL	Melakukan pengawasan pembersihan bak treatment dan pengecekan panel	2 minggu	Sesuai 100%
7	Pemeliharaan Hydrant	Melakukan pengecekan boks hydrant, valve, pompa jockey dan elektrik, dan level air groundtank dan pengecekan fungsi serta kebersihan unit	1 minggu	tidak sesuai 60% Air groundtank Kosong dan valve ada valve yang bocor
8	Pemeliharaan Lift	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan pengecekan harian</li> <li>Melakukan pengecekan harian lift dan pengawasan maintenance lift bulanan</li> </ul>	1 bulan	Sesuai 100%
9	Pemeliharaan Kendaraan Dinas			
	a. Ambulans	<ul style="list-style-type: none"> <li>Service rutin berkala</li> </ul>	Setiap 10000	Sesuai 100%

		(cek oli, engine, tekanan angin ban, dan alat penunjang medis). • Pengecekan uji emisi	km (6 bulan uji emisi)	(uji emisi)
	b. Ambulans	• Service rutin berkala (cek oli, engine, tekanan angin ban, dan alat penunjang medis). • Pengecekan uji emisi	Setiap 10000 km (6 bulan uji emisi)	Sesuai 100% (uji emisi)
Keterangan :				

B. Program Pengawasan Perbaikan

Berikut ini merupakan rekapitulasi hasil laporan kerusakan yang dilaporkan dari seluruh unit, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel Jumlah Pelaporan Sarana dan Prasarana pada sistem e-report  
Di RS Dharma Nugraha Pada Bulan September Tahun 2023

No	Uraian	Jumlah Kondisi Kerusakan		
		Baik	Rusak	Jumlah
1	Kondisi Sarpras Umum/Fasilitas Lainnya	28	8	36

Berdasarkan hasil perbaikan yang dilakukan pada bulan September 2022 yaitu sebesar 90 % dari total kerusakan.

C. Penutup

Demikian laporan pelaksanaan program Instalasi Pemeliharaan Sarana Prasarana Rumah Sakit Umum Daerah Kebayoran Lama pada bulan September 2022 disusun, untuk dapat dijadikan evaluasi dan pertimbangan bagi pimpinan dalam menentukan kebijakan lebih lanjut pada masa yang akan datang

Jakarta, 04 Oktober 2023  
Penanggung Jawab IPSRS



Supriyanto

## Lampiran – lampiran

### Pemeliharaan

#### 1. Pemeliharaan Genset



## 2. Pemeliharaan Panel Induk Listrik



3. Pemeliharaan Genset





4. Penggantian lampu

