



**Dharma
Nugraha**
Hospital
Est.1996

HARIAN PENGECEKAN GAS MEDIK / GAS SENTRAL RS DHARMA NUGRAHA

Bulan / Tahun

Juli 2023

No	Deskripsi	Posisi Normal dan Satuan	Tanggal																																	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
1	Gas Sentral																																			
	Bodi Fsiki (Visual)	Baik/Kurang	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Valve / Kran	Baik/Kurang	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Preasure Gauge	Baik/Kurang	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Tekanan Oksigen	5 Bar	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Tekanan N2O	6 Bar	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	Kebersihan	Bersih/Kurang	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Ketersediaan Tabung Oksigen	Cukup/Kurang	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Ketersediaan Tabung N2O	Cukup/Kurang	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Keterangan

Baik / Cukup / Bersih

: V

Kurang

: X

Mengetahui
Manajer Penunjang umum

Dibuat Oleh
Penanggung Jawab Teknisi

Catatan :

Kondisi baik.

(signature)

(signature)



**Dharma
Nugraha**
Hospital
Est.1996

HARIAN PENGECEKAN GAS MEDIK / GAS SENTRAL
RS DHARMA NUGRAHA

Bulan / Tahun

Agustus / 2023

No	Deskripsi	Posisi Normal dan Satuan	Tanggal																																	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
1	Gas Sentral																																			
	Bodi Fstiki (Visual)	Baik/Kurang	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Valve / Kran	Baik/Kurang	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Pressure Gauge	Baik/Kurang	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Tekanan Oksigen	5 Bar	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Tekanan N2O	6 Bar	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	Kebersihan	Bersih/Kurang	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Ketersediaan Tabung Oksigen	Cukup/Kurang	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Ketersediaan Tabung N2O	Cukup/Kurang	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Keterangan

Baik / Cukup / Bersih

: V

Kurang

: X

Mengetahui

Manajer Penunjang umum

[Signature]

(*sn*)

Dibuat Oleh

Penanggung Jawab Teknisi

[Signature]

(*sn*)

Catatan : *Kondisi Baik.*



**Dharma
Nugraha**
Hospital
Est.1996

HARIAN PENGECEKAN GAS MEDIK / GAS SENTRAL RS DHARMA NUGRAHA

Bulan / Tahun September 2023

No	Deskripsi	Posisi Normal dan Satuan	Tanggal																																	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
1	Gas Sentral																																			
	Bodi Fisiki (Visual)	Baik/Kurang	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Valve / Kran	Baik/Kurang	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Pressure Gauge	Baik/Kurang	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Tekanan Oksigen	5 Bar	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Tekanan N2O	6 Bar	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	Kebersihan	Bersih/Kurang	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Ketersediaan Tabung Oksigen	Cukup/Kurang	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Ketersediaan Tabung N2O	Cukup/Kurang	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Keterangan

Baik / Cukup / Bersih

: V

Kurang

: X

Mengetahui

Manajer Penunjang umum

(*[Signature]*)

Dibuat Oleh

Penanggung Jawab Teknisi

(*[Signature]*)

Catatan : *[Handwritten note]*



HARIAN PENGECEKAN GAS MEDIK / GAS SENTRAL
RS DHARMA NUGRAHA

Dharma
Nugraha
Hospital
Est.1996

Bulan / Tahun Oktober 2023

No	Deskripsi	Posisi Normal dan Satuan	Tanggal																															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
1	Gas Sentral																																	
	Bodi Fstki (Visual)	Baik/Kurang	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Valve / Kran	Baik/Kurang	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Preasure Gauge	Baik/Kurang	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Tekanan Oksigen	5 Bar	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Tekanan N20	6 Bar	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	Kebersihan	Bersih/Kurang	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Ketersediaan Tabung Oksigen	Cukup/Kurang	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Ketersediaan Tabung N20	Cukup/Kurang	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Keterangan

Baik / Cukup / Bersih

: V

Kurang

: X

Mengetahui

Manajer Penunjang umum

(Signature)

Dibuat Oleh

Penanggungjawab Teknisi

(Signature)

Catatan : Semua baik.

(Signature)



HARIAN PENGECEKAN GAS MEDIK / GAS SENTRAL
RS DHARMA NUGRAHA

Dharma
Nugraha
Hospital
Est.1996

Bulan / Tahun November 2023

No	Deskripsi	Posisi Normal dan Satuan	Tanggal																															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
1	Gas Sentral																																	
	Bodi Fstki (Visual)	Baik/Kurang	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Valve / Kran	Baik/Kurang	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Preasure Gauge	Baik/Kurang	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Tekanan Oksigen	5 Bar	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Tekanan N20	6 Bar	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	Kebersihan	Bersih/Kurang	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Ketersediaan Tabung Oksigen	Cukup/Kurang	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Ketersediaan Tabung N20	Cukup/Kurang	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Keterangan
Baik / Cukup / Bersih : V
Kurang : X


Mengetahui
Manajer Penunjang umum

(Signature)

Dibuat Oleh
Penanggung Jawab Teknisi

(Signature)

Catatan : *kontin valve.*



RIAN PENGECEKAN GAS MEDIK / GAS SENTRAL
RS DHARMA NUGRAHA

Bulan / Tahun *Desember 2023*

No	Deskripsi	Posisi Normal dan Satuan	Tanggal																																	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
1	Gas Sentral																																			
	Bodi Fisik (Visual)	Baik/Kurang	✓	✓	✓	✓	✓	✓																												
	Valve / Kran	Baik/Kurang	✓	✓	✓	✓	✓	✓																												
	Pressure Gauge	Baik/Kurang	✓	✓	✓	✓	✓	✓																												
	Tekanan Oksigen	5 Bar	✓	✓	✓	✓	✓	✓																												
	Tekanan N2O	6 Bar	✓	✓	✓	✓	✓	✓																												
2	Kebersihan	Bersih/Kurang	✓	✓	✓	✓	✓	✓																												
	Ketersediaan Tabung Oksigen	Cukup/Kurang	✓	✓	✓	✓	✓	✓																												
	Ketersediaan Tabung N2O	Cukup/Kurang	✓	✓	✓	✓	✓	✓																												

Keterangan

Baik / Cukup / Bersih

: V

Kurang

: X

Mengetahui

Manajer Penunjang umum

Dibuat Oleh

Penanggung Jawab Teknisi

Catatan :

(*[Signature]*)

()