

LAPORAN KERUSAKAN SARANA PRASARANA  
DI RS DHARMA NUGRAHA 2023

Bulan: Agustus

NO	LAPORAN DIBUAT						KATEGORI			LAPORAN DITERIMA		HASIL			KET
	TANGGAL	AREA/UNIT	LT	NAMA BARANG	IDENTIFIKASI MASALAH	DAMPAK	R	S	B	TANGGAL	RENCANA TINDAK LANJUT	TANGGAL	TINDAK LANJUT	PIC	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	2022-08-03	RANAP2		ruangan aglonema 3	ada suara berisik seprti kipas di plafon	Suara Seperti Kipas, Dan Mengganggu Pasien Karena Berisik	1	0	0	2022-08-03	Sumber berisik dari pipa air yang bergetar akibat masuk angin dan menempel di cover indor ac central	2022-08-03	Selesai	Penyedia	Close
2	2022-08-04	IGD		lampu	lampu mati	Lampu Bad Merah Mati	1	0	0	2022-08-04	Saklar lampu tidak tertekan penuh menyebabkan lampu tidak menyala	2022-08-04	Selesai	IPSRS	Close
3	2022-08-04	RANAP KEBIDANAN		tempat tidur pasien	bed di kepala pasien tdk bisa naik, putaran rusak	Putaran Untuk Meningkatkan Tempat Tidur (kepala Pasien) Tdk Bisa Memutar	1	0	0	2022-08-04	Sudah dilakukan perbaikan bed.	2022-08-05	Selesai	IPSRS	Close
4	2022-08-05	RANAP KEBIDANAN		plafon bocor	atap bocor	Rembes/ Bocor Air Kluar Dari Flafon Ruang Anthurium 4 Bed 1	0	1	0	2022-08-05	Bocor dari sambungan pipa wastafel, sudah di tl	2022-08-18	Selesai	Penyedia	Close
5	2022-08-07	RANAP 3		Penutup exhaust	Penutup exhaust copot	Penutup Exhaust Copot	0	1	0	2022-08-07	Sudah tindak lanjut perbaikan pemasangan tutup exshaust	2022-08-21	Selesai	IPSRS	Close
6	2022-08-11	RADIOLOGI		LAMPU RAUNG USG	LAMPU RUABG USG DAN RUANG PEMERIKSAAN MATI	LAMPU RUANG USG DAN RUANG PEMERIKSAAN MATI	1	0	0	2022-08-11	penggantian lampu yg mati, lampu sudah hidup kembali	2022-08-11	Selesai	IPSRS	Close
7	2022-08-14	LAUNDRY		Mesin gosok	Keluar asep	Mesin Gosok Bau Sangit Dan Mengeluarkan Asep	0	0	1	2022-08-14	Kontaktor magnet terbakar, sudah diganti oleh penyedia	2022-08-16	Selesai	Penyedia	Close
8	2022-08-15	OK		lampu plafon atas	mati	Lampu Plafon Atas OT 1	1	0	0	2022-08-15	Sudah dilakukan penggantian lampu	2022-08-20	Selesai	Penyedia	Close
9	2022-08-18	RANAPKEBIDANAN		PINTU LEMARI	IPSRS	PINTU LEMARI BERKAS COPOT	1	0	0	2022-08-18	Sudah dipasang kembali	2022-08-18	Selesai	IPSRS	Close
10	2022-08-18	RANAPKEBIDANAN		pintu laci nursetation	pintu nya copot	Pintu Laci Nurse Lepas	1	0	0	2022-08-18	Sudah dipasang kembali	2022-08-18	Selesai	IPSRS	Close
11	2022-08-18	POLIKLINIK		hordeng	lepas dari kaitannya	Horedeng Lepas Dari Kaitannya	1	0	0	2022-08-18	Sudah di tl	2022-08-18	Selesai	IPSRS	Close
12	2022-08-18	RANAP2		LAMPU	Lampu mati/Redup	Lampu Nurse Station Mati/redup, Menulis Jadi Terganggu	1	0	0	2022-08-18	Sudah dilakukan penggantian lampu	2022-08-20	Selesai	IPSRS	Close
13	2022-08-21	RANAP3		Gordeng	Sobek dan belum ada gantinya	Ranap Adenium 3	1	0	0	2022-08-21	Tindak lanjut dari unit laundry	2022-08-21	Selesai	Penyedia	Close
14	2022-08-24	FARMASI		plafon apotik	plafon belum ditutup	Belum Ditutup,takut Ada Tikus	1	0	0	2022-08-24	Main hole sudah di tutup	2022-08-29	Selesai	Penyedia	Close
15	2022-08-25	KAMARBERSALIN		toilet	saluran air mampet	Salurah Toilet Mampet	1	0	0	2022-08-25	Sudah di lakukan penyedotan pada plumbing	2022-08-29	Selesai		Close
16	2022-08-28	ICU		laci icu	lacinya copot	Laci Nya Terpelas Dari Rak	1	0	0	2022-08-28	Sudah di tl	2022-08-30	Selesai	Penyedia	Close
17	2022-08-28	RADIOLOGI		AC Ruang Pemeriksaan	bocor	AC Bocor Lagi	1	0	0	2022-08-28	Sudah di tl, cleaning indor dan drain AC	2022-08-29	Selesai	IPSRS	Close
18	2022-08-29	IGD		gagang pintu igd	gagang pintu igd lepas	Gagang Pintu Igd Lepas	1	0	0	2022-08-29	Sudah di lakukan perbaikan pemasangan gagang pintu kembali	2022-08-29	Selesai	IPSRS	Close
19	2022-08-29	IGD		lampu igd	lampu igd mati	Lampu Igd Bad 1 Mati	1	0	0	2022-08-29	Lampu dalam keadaan baik	2022-08-29	Selesai	IPSRS	Close
20	2022-08-29	RANAP KEBIDANAN		atap	bocor	Atap Bocor	0	1	0	2022-08-29	Bocor dari toilet aglonema 3, penambalan nat lantai toilet	2022-08-29	Selesai	IPSRS	Close

21	2022-08-05	RADIOLOGI		PLAFON LORONG	PLAFON LORONG DEPAN RADIOLOGI REMBES	Plafon Rembes Air Menetes	0	0	1	2022-08-05	sumber ocor belum diketahui	0000-00-00	Proses	Penyedia	Open
22	2022-08-23	RANAP4		Bel	Tidak bunyi	Mohon Diperbaiki . Terimakasih	0	0	1	2022-08-23	Pcb terbakar	2022-08-30	Proses	IPSRS	Open
23	2022-08-29	RANAP4		BED ANAK	TIDAK ADA HANRALL TIDAK ADA KASUR YA	TIDAK ADA KASUR TIDAK ADA HANDRALL YA	0	0	1	2022-08-29	Handrail akan dicarikan di rudin	2022-08-30	Proses	IPSRS	Open
24	2022-08-29	RANAP4		BED ANAK	-	TIDAK ADA HANDRALL YA	0	0	1	2022-08-29	Handrail akan dicarikan di rudin	2022-08-30	Proses	IPSRS	Open
Jumlah Laporan Kerusakan Diterima						24	16	3	5	Jumlah kerusakan belum terselesaikan					4

Jakarta, 05 Desember 2023  
 Penanggung Jawab IPSRS



Supriyono