Tabelle 8: Feuchtigkeit der Einstreu am 34. Masttag

Stall	Messkampagne	Feuchtigkeit der Einstreu am 34. Masttag [%]
Stall 1 (Referenz)	Februar 24	35,5 ± 1,4^{ab}
Stall 2 (WRG)		32,9 ± 5,7^{ab}
Stall 1 (Referenz)	April 24	36,1 ± 2,1^{ab}
Stall 2 (WRG)		23,8 ± 0,7^{c}
Stall 1 (Referenz)	Juli 24	38,0 ± 4,2^{a}
Stall 2 (WRG)		25,5 ± 2,6^{cd}
Stall 1 (Referenz)	Dezember 24	30,8 ± 2,8^{bd}
Stall 2 (WRG nicht in Betrieb)		39,4 ± 3,6^{a}

Mittelwert +/− Standardabweichung der Proben (SD). Feb24: S1 n=5, S2 n=5; Apr24: S1 n=5, S2 n=5; Jul24: S1 n=5, S2 n=5; Dec24: S1 n=5, S2 n=5

Gemeinsamer Buchstabe: kein nachgewiesener Unterschied. Einfaktorielle ANOVA und Tukey−HSD; alpha = 0,05. Explorative Tests an Proben innerhalb der Staelle.