

3/DI/CPR/DXR/XA/SET/DI22PRXACV001/2021

Settat, le 02/08/2021.

Note justificative

Objet : Inscription de la DI 22PRXACV001 en type ON

La demande d'investissement en objet a été inscrite sur le CIP 2022-2024 pour acquérir un ensemble de matériel destiné essentiellement à remplacer celui en service qui représente une vétusté impactant la sécurité et la disponibilité ou celui pour lequel la date de vie prévue est dépassée des usines rattachées au service d'exploitation Oum Errabii Aval de la Division Exploitation Afourer.

Les équipements à acquérir sont principalement :

Désignation du projet	Motif d'inscription
40 Bouteilles CO2 pour protection incendie Alternateurs groupes ALMASSIRA	Bouteilles actuellement en exploitation sont à moitié de charge, c'est juste le minimum, au défaillance d'1 seule bouteille le groupe sera déclaré indisponible
Deux sectionneurs groupes ALMASSIRA	Les sectionneurs présentent des anomalies fréquentes, les pignons de commande mécanique présentent des signes de détérioration avancée, le remplacement est urgent pour éviter les retards fréquents de démarrage à ce stade ou toute éventuelle indisponibilité au futur en cas d'endommagement total des pignons
Deux redresseurs 127 V cc IMF	<ul style="list-style-type: none">- Redresseur n°2 à l'arrêt par manque PDR.- Redresseur n°1 en service sans charge rapide par manque PDR.- En cas d'arrêt du redresseur n°1 sur défaut ; Décharge et arrêt de la batterie 127VCC ce qui engendre manque d'alimentation de secours des auxiliaires 127VCC de l'usine et du poste 60/22KV IMFOUT
Une batterie 127 Vcc Ah et une batterie 48 Vcc SS MAACHOU	Pour le remplacement des batteries vétustes du poste de l'usine SS MAACHOU

ONEE/BE/DI/CPR/DXR
Exploitation Renouvelables
Afourer
Le Chef de la Division
Signé:
Abdelouahed ZAOU