

3/DI/CPR/DXR/XA/178/2021

Afourer, le

04 JUIN 2021

Vu et Accord

Monsieur le Directeur Exploitation Renouvelables

Signé : Abdellah BAPPHAR

Objet : Demande d'accord pour l'engagement de la procédure de négociation sans mise en concurrence et sans publicité pour l'expertise et la remise en état de l'arbre alternateur de la Microcentrale Oum Er-Rbia (DA 101344)

07 JUIN 2021

Le groupe principal de la microcentrale Oum Er-Rbia (Pi=240 KW) a été déclaré indisponible le 13 Avril 2021, suite au bruit anormal au niveau des roulements de l'alternateur du groupe principal de la microcentrale Oum Er-Rbia.

Après démontage et dépose de l'arbre alternateur du groupe principal, il a été constaté la dégradation avancée des roulements et l'usure de la portée des deux roulements.

Vu la nécessité de remettre en service le groupe indisponible dans les meilleurs délais, il est indispensable de réaliser une prestation d'expertise et de remise en état de l'arbre dans un atelier spécialisé.

La société Réalisations Mécaniques & Chaudronnerie (RMC), après contrôle de l'arbre dans son atelier, a remis le devis d'expertise et de remise en état n°21/05/1780, pour un montant global de 25 200 DH/TTC et un délai d'exécution de 10 jours.

Et Vu les dispositions de l'Aléna 5 du Paragraphe II de l'article 86 du Règlement des Achats, nous sollicitons, Monsieur le Directeur, votre accord pour engager la procédure de négociation sans mise en concurrence et sans publicité avec la société RMC, pour l'expertise et la remise en état de l'arbre alternateur du groupe principal de la Microcentrale Oum Er-Rbia.

Le montant global est estimé à 25 200,00 DH/TTC (Vingt-cinq mille deux cents Dirhams TTC) pour un délai d'exécution de 10 jours à partir de la date précisée par la lettre d'intention.

La prestation d'expertise et de remise en état est imputée sur l'OT n° 60011201 validé le 01/02/2021.

ONEE/BE/DI/CPR/DXR
Exploitation Renouvelable Afourer
Le Chef de Division

Signé : Khalil OUZINE

P.J. : Devis de la société Réalisations Mécaniques & Chaudronnerie (RMC) n°21/05/1780

المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب
Office National de l'Electricité et de l'Eau Potable

إدارة الكهرباء
Branche Electricité

POLE INDUSTRIEL
DIRECTION CENTRALE PRODUCTION
DIRECTION EXPLOITATION RENOUVELABLES

3/DI/CPR/DXR/XA/177/2021

Casablanca, le

07 JUIN 2021

Lettre d'intention

Entreprise : Réalisations Mécaniques & Chaudronnerie (RMC)
Lotissement MAURITANIA LOT N°11
Z.I BÉRNOUSSI-CASABLANCA-MAROC
Tel : 0522673141/673142
Fax : 05 22 67 31 40
Email : rmc@menara.ma

Objet : Expertise et remise en état de l'arbre alternatif de la microcentrale Oum Er-Rbia

N/Réf. : devis RMC n°21/05/1780 du 03/06/2021

Monsieur,

Nous avons l'honneur de vous informer que votre offre citée en référence pour l'expertise et la remise en état de l'arbre alternatif de la microcentrale Oum Er-Rbia a été acceptée.

Vu l'urgence de cette affaire et en attendant la notification du marché, nous vous demandons de prendre vos dispositions pour commencer les travaux d'expertise et de remise en état de l'arbre alternatif de la microcentrale Oum Er-Rbia à partir de la date du 07/06/2021, pour un délai de réalisation de 10 jours à partir de la date précisée par la lettre d'intention.

Nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.

DIRECTION EXPLOITATION
RENOUVELABLES
Le Directeur

Signé :  ABDELILAH SAPHAR

ACHOUR Abdehakim

De: RMC MAROC <rmc@menara.ma>
Envoyé: jeudi 3 juin 2021 15:02
À: ACHOUR Abdehakim
Cc: OUZINE Khalil
Objet: DEVIS N° 21/05/1780

Bonjour,

Suite à votre demande de prix, Nous vous communiquons notre meilleur prix pour :

Expertise & Remise en état d' :

- 01 Arbre de Rotor d'Alternateur de la Microcentrale OUM Er-Rbia
PUHT = 21 000.00DHS

Délai : 10jours

Cordialement



Lotissement mauritanja lot N°11.
Z.I Bernoussi-Casablanca-MAROC
Tel:05 22 673 141/42.
Fax:05 22 673 141.