

	<b>ARCTIC LNG 2 PROJECT</b> <b>Request for Inspection /</b> <b>ПРОЕКТ АРКТИК СПГ-2</b> <b>Запрос на проведение инспекции</b> <b>RFI No: RHI-RFI-44381</b>	
-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------

<b>SCTR Construction Supervisor confirmation work is ready for inspection / Подтверждение готовности работ к инспекции Супервайзером Строительного Отдела СУБПОДРЯДЧИКА</b>  Name/ ФИО Date/ Дата: 14.05.2022 Signature/ Подпись:	<b>SCTR QC Inspector confirmation work is ready for inspection / Подтверждение готовности работ к инспекции инспектором ОКК СУБПОДРЯДЧИКА</b>  Name/ ФИО Date/ Дата: 14.05.2022 Signature/ Подпись:	<b>CTR Construction Supervisor confirmation work is ready for inspection / Подтверждение готовности работ к инспекции Супервайзером Строительного Отдела ПОДРЯДЧИКА</b>  Name/ ФИО Date/ Дата: 14.05.2022 Signature/ Подпись:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Civil/ Общест. работы	Structural/ Конструкционные работы	Mechanical/ Механомонтажные работы	Piping/ Трубопроводные работы	Electrical/ Электротехнические работы	Painting/ Покрасочные работы	Insulation/ Изоляционные работы	Arch/ Архитектурные работы	Instrument/ КИП	Other/ Прочие	DCC/ ДО
-----------------------	------------------------------------	------------------------------------	-------------------------------	---------------------------------------	------------------------------	---------------------------------	----------------------------	-----------------	---------------	---------

<b>Inspection Details/Детали инспекции:</b> DATE/ДАТА: 14.05.2022 to TIME/ВРЕМЯ: 23:00 Location/Участок: NMP, WS-107	<b>CONTRACTOR QC Received Stamp /</b> <b>Полученный штамп от КК ПОДРЯДЧИКА:</b> Name/ ФИО Date/ Дата: Signature/ Подпись:	<b>Company Received Stamp /</b> <b>Полученный штамп от КОМПАНИИ:</b> Name/ ФИО Date/ Дата: Signature/ Подпись:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AREA/Зона работ:	INSPECTION ITEM / НАИМЕНОВАНИЕ ИНСПЕКЦИИ:	CONTRACTOR / ПОДРЯДЧИК	Witness/ Освид-ние	HOLD/ НА УТОЧНЕНИИ	QC-Verifying Document, PID
		COMPANY / КОМПАНИЯ	Witness/ Освид-ние	HOLD/ НА УТОЧНЕНИИ	

ITP Number/ Номер ITP:	3000-D-EC-000-CN-ITP-0803-00_05U	Activity Number/ Номер работы:	2.1
------------------------	----------------------------------	--------------------------------	-----

Activity Description/Описание работы: Air blowing / Flushing / Mechanical Cleaning Продувка/ Промывка/ Механическая очистка
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<b>Item Tag / Number/Personal / Наименование марки / Номер / Персонал</b> Test pack Pressure Test: TP-1M-273-U-06-GD-008 Test pack cleaning: TPCL-1B-273-U-06-GD-008 Description: final inspection of the internal cleanliness of the 234-GD-22001 after hydrotest Isometrics: 2-TMP-004A-234-GD-22001-01 (1-2 sheets)	<b>Результат инспекции</b> Repeat (**) / Повторения (**) Accepted/ Принято Rejected (*)/Отклонено Q I
	[Handwritten checkmark in Accepted box]

Please refer to attachment / См. вложения  
TMX05

	SUBCONTRACTOR QC / Отдел КК СУБПОДРЯДЧИКА	CONTRACTOR QC / Отдел КК ПОДРЯДЧИКА	COMPANY/ КОМПАНИЯ
Name/ ФИО	Андреев Д.Г.	МОСАНУ А.	Н.В. Беляев
Date/ Дата:	14.05.2022	14/05/22	ARCTIC LNG2/АРКТИК СПГ 2
Signature/ Подпись:	[Signature]	[Signature]	Reviewed / Проверено

(\*) Rejected: Q= for Quality; I= for Incompleteness; When Rejected: Tick the rejection Type at the back of this form / (\*) Отклонено: Q= по качеству; I = по незавершенности; Когда отклонено: Отметьте галочкой тип отклонения на оборотной стороне данной

(\*\*) If the inspection is postponed within the day, tick this box / (\*\*) Если инспекция отклонена в течение дня, отметьте данную




RFI MUST BE RETURNED ON THE DAY OF INSPECTION / ФОРМА ЗАПРОСА НА ПРОВЕДЕНИЕ ИНСПЕКЦИИ ДОЛЖНА БЫТЬ ВОЗВРАЩЕНА В ДЕНЬ ПРОВЕДЕНИЯ ИНСПЕКЦИИ

AWP1B

Sharov N.A. 14.05.22



001831206

  		PROJECT / ПРОЕКТ: ARCTIC LNG 2 / АРКТИК СПГ 2	
		COMPANY / КОМПАНИЯ: "Arctic LNG 2" LLC / ООО "Арктик СПГ 2"	
<b>Piping Test Sheet / Протокол испытаний трубопроводов</b>			
<b>Cleaning / Очистка</b>			
<b>Form № / Форма №: TMX05</b>		<b>PIP</b>	
Test Pack № / Номер документа по испытаниям: <b>TPCL-1B-273-U-06-GD-008</b>		Sub-system / Подсистема: <b>273-U-06</b>	
ITR No. / Номер акта приемочных испытаний:		Dwg / PID / Чертеж / технологическая схема:	
Test Code No. / Кодовый номер испытания:		User Group / Группа пользователя:	
ITP No. / Номер плана проведения проверок и испытаний:		Task Location / Целевое расположение:	
Cleaning method: Способ очистки:		Air <input checked="" type="checkbox"/> Water <input type="checkbox"/> Steam <input type="checkbox"/> Oil**** <input type="checkbox"/> Other <input type="checkbox"/> Mechanical <input type="checkbox"/> Воздух <input checked="" type="checkbox"/> Вода <input type="checkbox"/> Пар <input type="checkbox"/> Масло**** <input type="checkbox"/> Другое <input type="checkbox"/> Механическая <input type="checkbox"/>	
<b>TEST PREPARATION / ПОДГОТОВКА К ИСПЫТАНИЮ</b>			
Method statement: ППР:		Number: <b>478-RH1-MS-09-158</b> Rev. <b>03</b> Номер: Ред.	
Weight control (for gas line supports) / Контроль веса (для опор газовой линии):		No/Нет <input checked="" type="checkbox"/> Yes/Да <input type="checkbox"/>	
Water quality / Качество воды		Inhibitor/Ингибитор: No/Нет <input checked="" type="checkbox"/> Yes/Да <input type="checkbox"/> Filtration/Фильтрация: No/Нет <input checked="" type="checkbox"/> Yes/Да <input type="checkbox"/>	
Water disposal / Водоотвод		No/Нет <input checked="" type="checkbox"/> Yes/Да <input type="checkbox"/>	
Equipment removed:* Оборудование демонтировано.*		No <input type="checkbox"/> Yes <input checked="" type="checkbox"/> Conformity PID's** Нет Да Согласно схеме трубной обвязки и КИПиА**	
Equipment added: *** Оборудование добавлено: ***		No <input type="checkbox"/> Yes <input checked="" type="checkbox"/> Да	
Cleaning medium: <b>Dry Air</b>		Flow rate: <b>—</b> Cleaning medium T°: <b>—</b> Среда для очистки: Т° среды для очистки:	
Cleaning date: <b>14.05.22</b>		Flushing duration: <b>—</b> Witnessing by: Дата очистки: Продолжительность промывки: Присутствовал:	
<p>* Agreed list of removed fragile devices shall be attached to this Test Sheet. * Согласованный перечень демонтируемых хрупких приборов должен прилагаться к настоящему протоколу испытаний. ** Excepted removed equipments, pipework installation is conform to the specifications &amp; PID's. ** Исключенное демонтируемое оборудование, установка трубопровода должны соответствовать техническим условиям, схемам трубной обвязки и КИПиА. *** Exhaustive list shall be attached (temporary filters, spools...etc). *** Должен прилагаться полный перечень (временные фильтры, вставки и пр.).</p>			
<b>OPERATION DESCRIPTION / ОПИСАНИЕ РАБОТЫ:</b>			
<b>RESULTS AND COMMENTS / РЕЗУЛЬТАТЫ И КОММЕНТАРИИ:</b>			
**** In case of Lube Oil Flushing results of oil analysis shall be attached to this Test Sheet. **** При использовании промывки смазочным маслом результаты анализа масла должны прилагаться к настоящему протоколу испытаний.			
***** Reports/Pictures from Inspection of Critical Lines (Cat 1 & 2) shall be attached to this Test Sheet upon acceptance. *****			
SUBCONTRACTOR / СУБПОДРЯДЧИК		CONTRACTOR / ПОДРЯДЧИК	
COMPANY / КОМПАНИЯ			
Signature / Подпись			
Name / Имя			
Date / Дата			
Data entered by / Данные введены:		Date / Дата:	
		Rev./Ред.: 1	