
	<b>ARCTIC LNG 2 PROJECT</b> <b>Request for Inspection /</b> <b>ПРОЕКТ АРКТИК СПГ-2</b> <b>Запрос на проведение инспекции</b> <b>RFI No: RHI-RFI-44337</b>	
---	---	---

SCTR Construction Supervisor confirmation work is ready for inspection / Подтверждение готовности работ к инспекции Супервайзером Строительного Отдела СУБПОДРЯДЧИКА  Name/ ФИО <i>Idris Shomuratov</i> Date/ Дата: 16.05.2022 Signature/ Подпись: <i>[Signature]</i>	SCTR QC Inspector confirmation work is ready for inspection / Подтверждение готовности работ к инспекции инспектором ОКК СУБПОДРЯДЧИКА  Name/ ФИО <i>Rahul</i> Date/ Дата: 16.05.2022 Signature/ Подпись: <i>[Signature]</i>	CTR Construction Supervisor confirmation work is ready for inspection / Подтверждение готовности работ к инспекции Супервайзером Строительного Отдела ПОДРЯДЧИКА  Name/ ФИО <i>ADAM TAZAYEV</i> Date/ Дата: Signature/ Подпись: <i>[Signature]</i>
---	--	--

Civil/ Общест. раб. боты	Structural/ Конструкционные работы	Mechanical/ Механомонтажные	Piping/ Трубопроводные	Electrical/ Электротехнические работы	Painting/ Покрасочные	Insulation/ Изоляционные	Arch/ Архитектурные работы	Instrument/ КИП	Other/ Прочие	DCC/ ДО
--------------------------	------------------------------------	-----------------------------	------------------------	---------------------------------------	-----------------------	--------------------------	----------------------------	-----------------	---------------	---------

Inspection Details/Детали инспекции: DATE/ДАТА: 16.05.2022 to TIME/ВРЕМЯ: 11:00 Location/Участок: KRONDEKS.ws 1.5	CONTRACTOR QC Received Stamp / Полученный штамп от КК ПОДРЯДЧИКА: Name/ ФИО Date/ Дата: Signature/ Подпись:	Company Received Stamp / Полученный штамп от КОМПАНИИ: Name/ ФИО Date/ Дата: Signature/ Подпись:
---	---	--

AREA/Зона работ:	INSPECTION ITEM / НАИМЕНОВАНИЕ ИНСПЕКЦИИ:	CONTRACTOR / ПОДРЯДЧИК	Witness/ Освид-ние	✓	HOLD/ НА УТОЧНЕНИИ	QCF-Verifying Document, 2300-CP02A + SC LOGBOOK
		COMPANY / КОМПАНИЯ	Witness/ Освид-ние	✓	HOLD/ НА УТОЧНЕНИИ	

ITP Number/ Номер ITP: 3000-D-EC-000-CN-ITP-0825-00_03U	Activity Number/ D 3.3 Номер работы:
---	---

Activity Description/Описание работы:  
 VISUAL INSPECTION AND DFT CHECK / ВИЗУАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ И ПРОВЕРКА ТОЛЩИНЫ СУХОЙ ПЛЕНКИ

Item Tag / Number/Personal / Наименование марки / Номер / Персонал	Результат инспекции			
2-TMP-001	Repeat (**) / Повторения (**) <i>7 pcs</i>	Accepted/ Принято <i>✓</i>	Rejected (*)/Отклонено	
			Q	I

Please refer to attachment / См. вложения  
 KALKEDON, RDI-001-№K44337, *checklist-44337*

	SUBCONTRACTOR QC / Отдел КК СУБПОДРЯДЧИКА	CONTRACTOR QC / Отдел КК ПОДРЯДЧИКА	COMPANY/ КОМПАНИЯ
Name/ ФИО	<i>Rahul</i>	<i>[Signature]</i>	<i>N/A</i>
Date/ Дата:	16.05.2022	<i>16.05.2022</i>	
Signature/ Подпись:	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	

(\*) Rejected: Q= for Quality; I = for Incompleteness; When Rejected: Tick the rejection Type at the back of this form / (\*) Отклонено: Q= по качеству; I = по незавершенности; Когда отклонено: Отметьте галочкой тип отклонения на оборотной стороне данной

(\*\*) If the inspection is postponed within the day, tick this box/ (\*\*) Если инспекция отклонена в течение дня, отметьте данную

RFI MUST BE RETURNED ON THE DAY OF INSPECTION / ФОРМА ЗАПРОСА НА ПРОВЕДЕНИЕ ИНСПЕКЦИИ ДОЛЖНА БЫТЬ ВОЗВРАЩЕНА В ДЕНЬ ПРОВЕДЕНИЯ ИНСПЕКЦИИ

AWP1B

INTERMEDIATE COATING  
DAILY INSPECTION REPORT



Ежедневный отчет по нанесению промежуточного слоя

Зона/ Место: Workshop №1.5	Report for RFI № / Отчет к инспекции RFI №: RHI-RFI-44337	DATE / Дата: 16/05/2022	Form No / № Формы: RDI-001-№K44337
----------------------------	---	-------------------------	------------------------------------

ENVIRONMENTAL CONDITIONS / Условия окружающей среды:

Time/Время	8:00	12:00	16:00	20:00
AIR TEMPERATURE, °C / Температура воздуха	26.0	26.1	26.6	27.0
RELATIVE HUMIDITY, % / Относительная влажность	19.3	19.8	19.2	19.3
DEW POINT, °C / Температура конденсации	0.9	1.3	1.2	1.6
SUBSTRATE TEMPERATURE, °C / Температура подложки	23.0	23.2	23.5	23.7

METHOD OF COATING APPLICATION/ Метод нанесения покрытия: AIRLESS SPRAY/ Безвоздушный распылитель

COATING APPLICATION/ Нанесение покрытия:


PAINT SYSTEM / Система покраски (C1)

DATE/ TIME / Дата/ Время START/FINISH Нач-ло/Окончание	PRODUCT (S) / QUANTITIES Продукт(ы)/ Количество	BATCH NO Номер партии	MIXING RATIO Состав смеси	THINNER Растворитель	WFT (µm)	DFT (µm)
28.04.2022 01:00 28.04.2022 07:00	Profilium 045, 058	821064, 821073	N/A	N/A	N/A	N/A
28.04.2022 10:00 28.04.2022 13:00	Interzinc 52E	Part A - 2331207010 ; Part B - 2331249021	9/1	GTA-220	120	83
09.05.2022 11:00 09.05.2022 20:00	INTERGARD 475HS	Part A - 224132008 ; Part B - RU22010468	3/1	GTA-007	220	241

POST APPLICATION INSPECTION/ Проверка после нанесения покрытия:

VISUAL INSPECTION / Визуальный контроль:	ACC
TDFT (SPEC / ACTUAL):/ ТСП Спец-я/Фактич:	210 / 241 µm
HOLIDAY TESTING: Проверка наличия пропусков в покрытии трубопровода	N/A
ADHESION TESTING/ Проверка на адгезию:	N/A
TOUCH-UP AND REPAIR/ Подкраска и ре-монт:	N/A
OTHER TESTING / Другое:	

Sub-contractor Supervisor Супервайзер субподрядчика	Sub-contractor QC Inspector Инспектор отдела контроля качества субподрядчика	Contractor Supervisor Супервайзер отдела подрядчика	Contractor QC Inspector Инспектор отдела контроля качества подрядчика
Name/ФИО: Igor S. Shomurov	Name/ФИО: Adam Tazayev	Name/ФИО: [Signature]	Name/ФИО: [Signature]
Signature: [Signature]	Signature: [Signature]	Signature: [Signature]	Signature: [Signature]



[illegible]