



Name	Max Capacity	Equipment Type	Net Load	% Loaded	VD% Net
Utility Service	0 A	Utility	249 A	0 %	0 %
MDB	1600 A	DistributionBoard	249 A	15.56 %	0.01 %
MTR-ES-1	50 A	Mechanical	50 A	100 %	0.07 %
MTR-ES-1	50 A	Mechanical	50 A	100 %	0.07 %
MTR-ES-1	50 A	Mechanical	50 A	100 %	0.07 %
DB-0	640 A	DistributionBoard	0 A	0 %	0.01 %
LOAD 1	10 A	Generic	10 A	100 %	0.27 %
UP-2-1	80 A	Panelboard	10 A	12.5 %	0.13 %
	24 kVA	TapNode	18.01 kVA	75.06 %	0.12 %
UP-2-3	80 A	Panelboard	40 A	50 %	0.17 %
	30 kVA	XFMR	18.01 kVA	60.04 %	0.05 %
DB-2	180 A	DistributionBoard	21.67 A	12.04 %	0.01 %
LOAD 1	40 A	Generic	40 A	100 %	0.31 %
UP-3-1	80 A	Panelboard	0 A	0 %	0.25 %
	0 A	TapNode	69.39 A	∞ %	0.25 %
UP-3-3	80 A	Panelboard	0 A	0 %	0.25 %
	30 kVA	XFMR	66.51 kVA	221.7 %	0.16 %
DB-3	180 A	DistributionBoard	80 A	44.44 %	0.03 %
UP-4-2	80 A	Panelboard	20 A	25 %	0.12 %
UP-4-1	80 A	Panelboard	20 A	25 %	0.12 %
	24 kVA	TapNode	14.41 kVA	60.04 %	0.1 %
LOAD 1	40 A	Generic	40 A	100 %	0.06 %
	30 kVA	XFMR	14.41 kVA	48.04 %	0.04 %
DB-4	180 A	DistributionBoard	17.33 A	9.63 %	0.01 %
GEN 1	320 kVA	Generator	166.28 kVA	51.96 %	0 %
DB-R	320 A	DistributionBoard	130 A	40.62 %	0.03 %
MTR-ES-1	50 A	Mechanical	50 A	100 %	0.02 %

<input type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	

