

Monitoring-Runbook

Serverraum

Die Serverraumtemperatur wird kontinuierlich überwacht. Der Normalbereich liegt bei 18 bis 24 Grad Celsius. Ab einer Serverraumtemperatur von 28 Grad Celsius wird automatisch ein Alarm an die Rufbereitschaft ausgelöst; ab 32 Grad erfolgt die Notabschaltung unkritischer Systeme.

Die Luftfeuchtigkeit soll zwischen 40 und 60 Prozent liegen.

Rufbereitschaft

Die Rufbereitschaft wechselt wöchentlich montags um 09:00 Uhr. Alarme werden über die Monitoring-Plattform zugestellt und müssen innerhalb von 15 Minuten quittiert werden.

Eskalation

Wird ein Alarm nicht quittiert, eskaliert das System nach 15 Minuten an die Teamleitung Infrastruktur.