

UYGUNLUK SERTİFİKASI

CERTIFICATE OF CONFORMITY

Asansör Kat Kapılarının Yangına Dayanımı

Fire resistance of lift landing doors

No: LDsqV01-0412-0027-21

ALYANS ASANSÖR İNŞAAT MAKİNA GIDA HAYVANCILIK OTOMOTİV SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

FEVZİ ÇAKMAK MAH. AYYILDIZ CAD. C BLOK APT. NO:99 D/1 – KARATAY, KONYA, TÜRKİYE

| | |
|--------------------------|--|
| Ürün Tanımı | : Yangına Dayanıklı Teleskobik Yatay Açılan Otomatik Asansör Kat Kapısı. |
| Product Description | : Fire Resistant Telescopic Side Opening Lift Landing Door. |
| Ürün Tipi | : 2 PANEL MERKEZİ DURAK KAPISI (1000 x 2000) mm (geniçlik x yükseklik) |
| Product Type | : 2 PANEL CENTRAL OPENING LANDING DOOR (1000 x 2000) mm (width x height) |
| Sertifikanın Dayanağı | : 2014/33/AB Asansör Yönetmeliği, EN 81-58:2018 |
| Basis of the certificate | : 2014/33/EU Lift Directive, EN 81-58:2018 |
| SINIFLANDIRMA | : E 120, EW 60 |
| CLASSIFICATION | : E 120, EW 60 |
| Test Raporu | : EFECTIS ERA AVRASYA-RFTR 21096 |
| Test Report | : EFECTIS ERA AVRASYA- RFTR 21096 |
| Değerlendirme | <p>: Yukarıda özellikleri verilen yangına dayanıklı asansör kat kapıları belirtilmiş olan yangına dayanım sınıfı doğrultusunda 2014/33/AB Asansör Yönetmeliği Ek I bölüm 4.2 ve EN 81-58:2018 standardı şartlarını karşılamaktadır.</p> <p>Sınıflandırma sonuçları, yukarıda tipi belirtilmiş olan kat kapısının yapı ayrıntıları değiştirilmediği sürece genişlikte \pm % 30 aralığında, yükseklikte + % 15 aralığında üretilen kapılara uygulanabilir.</p> <p>Fire resistant 2 panel Central opening lift landing door meets the requirements of Annex I clause 4.2 of the Lift Directive, and EN 81-58:2018, in particular for the classification indicated above.</p> <p>Classification results are considered to be applicable to doors within the tolerance of \pm % 30 width and + % 15 height from dimensions stated above, if all other constructional details being the same from those of type.</p> |

Selcan GÖRMÜŞ

Genel Müdür



Yayın Tarihi
Issue Date

: 11 Nisan 2021
: April 12, 2021

Çakmak Mah. Hacı Bekir Sk. Dragon Park Plaza No:30 D:08 Kat:08 - İSTANBUL
Tel: 0216 290 54 78, Faks: 0 216 290 54 79, web: www.dsq.com.tr, e-posta: info@dsq.com.tr