

UYGUNLUK SERTİFİKASI CERTIFICATE OF CONFORMITY

No: LF-62203103

Sertifika Sahibi : MERİH ASANSÖR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Firma
Holder of Certificate

Adresi : Malıköy Başkent Osb Mh. Recep Tayyip Erdoğan Bl. No: 8 Sincan Ankara, Türkiye
Address

Ürün Tanımı : Yangına Dayanıklı Teleskopik Asansör Kat Kapısı
Product Description Fire Resistant Telescopic Lift Landing Door

Ürün Tipi : B01 Tam Otomatik 2 Panel Teleskopik Kat Kapısı (1000 mm x 2000 mm) (Genişlik x Yükseklik)
Product Type B01 Full Automatic Two Panels Telescopic Lift Landing Door (1000 mm x 2000 mm) (width x height)

İlgili Yönetmelik : 2014/33/AB Asansör Yönetmeliği
Related Directive 2014/33/EU Lift Directive

İlgili Standart ve Maddesi : EN 81-58:2022
Related Standart and Article EN 81-58:2022

Sınıflandırma : **E 60, EI 60, EW 60**
Classification

Test Raporu/ : 448945 / TSE
Laboratuar
Test Report/
Laboratory

Değerlendirme : Yukarıda özellikleri verilen yangına dayanıklı asansör kat kapıları belirtilmiş olan yangına dayanım sınıfı doğrultusunda 2014/33/AB Asansör Yönetmeliği Ek I Bölüm 4.2 ve EN 81-58 standardı şartlarını karşılamaktadır. Sınıflandırma sonuçları, yukarıda tipi belirtilmiş olan kat kapısının yapı ayrıntıları değiştirilmediği sürece genişlikte \pm % 30 aralığında, yükseklikte \pm % 15 aralığında üretilen kapılara uygulanabilir.
Conclusion

Fire Resistant Lift Landing door which was detailed above meets the requirements of 2014/33/EU Lift Directive, Annex I section 4.2 and EN 81-58.
Classification results are considered to be applicable to doors of size within the tolerance of \pm 30 % width and \pm 15 % height if all other constructional details are being the same on those types.

Yayın Tarihi : 31.01.2025
Issue Date

Erman Balcı
Teknik Düzenleme Sorumlusu
Technical Regulation Manager