



ATEST HIGIENICZNY

B.BK.60111.0283.2022

HYGIENIC CERTIFICATE

ORYGINAL

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH NIH – NATIONAL RESEARCH INSTITUTE

Wyrób / product: **COMPACT LAMINATES (HPL)**

Zawierający / containing: papier, żywice: fenolowo-formaldehadową i melaminowo-formaldehadową

Przeznaczony do / destined: stosowania wewnątrz budynków

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków
/ the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Wyżej wymienione zastosowanie powinno być zgodne z obowiązującymi normami i warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać obiekty oraz zasadami wiedzy technicznej stosowanymi w budownictwie. Atest nie dotyczy produktów finalnych zawierających wyrób. W przypadku stosowania w obiektach służby zdrowia wyrób musi spełniać wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 (Dz. U. 2019.595 z 29 marca 2019). Wyrób należy sezonować do zaniku charakterystycznego zapachu i po tym okresie nadaje się do zastosowania. Wypełnienie wyrobem nie może być większe niż 0,4 m²/m³ kubatury pomieszczenia kategorii A i 0,8 m²/m³ kubatury pomieszczenia kategorii B (M.P. 1996 nr 19 poz. 231 Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 marca 1996 r.). Atest higieniczny nie dotyczy parametrów technicznych, walorów użytkowych i oceny właściwości alergizujących wyrobu.

Wytwórca / producer:

CROWN DÉCOR PRIVATE LIMITED
Sur. No. 419/1, Radhe Industrial Estate
Tajpur road, Changodar-382213, Ahmedabad, Gujarat, Indie

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

CROWN DÉCOR PRIVATE LIMITED
Sur. No. 419/1, Radhe Industrial Estate
Tajpur road, Changodar-382213, Ahmedabad, Gujarat, Indie



Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2027.06.02 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2027.06.02 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 2 czerwca 2022

The date of issue of the certificate: 2nd June 2022

Kierownik
Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego
Środowiska

2 up. *[Signature]*
dr hab. Jolanta Solecka, prof. NIZP PZH-PIB