

가스별 임계치 정의

작성자: 유지형 과장

순번	구분	단위	단계	임계치
1	CO(일산화탄소)	ppm	정상	25 미만
			주의	25 ~ 200
			위험	200 이상
2	H2S(황화수소)	ppm	정상	10 미만
			주의	10 ~ 15
			위험	15 이상
3	CO2(이산화탄소)	ppm	정상	1,000 미만
			주의	1,000 ~ 5,000
			위험	5,000 이상
4	O2(산소)	%	정상	18 ~ 23.5
			주의	16 ~ 18
			위험	16 미만
5	NO2(이산화질소)	ppm	정상	3 미만
			주의	3 ~ 5
			위험	5 이상
6	SO2(이산화황)	ppm	정상	2 미만
			주의	2 ~ 5
			위험	5 이상
7	O3(오존)	ppm	정상	0.06 미만
			주의	0.06 ~ 0.12
			위험	0.12 이상
8	NH3(암모니아)	ppm	정상	25 미만
			주의	25 ~ 35
			위험	35 이상
9	VOC(휘발성유기화합물)	ppm	정상	0.5 미만
			주의	0.5 ~ 1.0
			위험	1.0 이상