

<div> 中建科技 <small>CHINA CONSTRUCTION TECHNOLOGY GROUP</small></div>	中建科技集团有限公司		
	墙板质量信息登记表		
产品名称	墙板	质检时间	2024/10/14
抽检数量	满检	检验方法	结构光质量检测系统
产品编码	CMC03A#01QB01041 (102600)+040 (F1. 1#. 8F)		
产品条形码			
质检登记二维码		缩略图	
			
检测项序号	检查项目	检查记录 (mm)	合格标准及允许 偏差 (mm)
1	窗洞高度	2438.45	(0, 5)
2	窗洞宽度	2296.63	(0, 5)
3	窗洞对角线差	14.67	$\Delta \leq 5.0$
4	门洞高度		(0, 5)
5	门洞宽度		(0, 5)
6	门洞对角线差		$\Delta \leq 5.0$
7	墙板高度	3341.95	-3.0
8	墙板宽度	2879.61	-3.0
9	墙板对角线差	21.49	$\Delta \leq 3$