

Verification extincteurs 2026

Preuve de demonstration rattachee a l'article 3 du recueil Atlas.

Rapport

Verification semestrielle realisee le 08/02/2026 sur les extincteurs de l'atelier peinture et du depot solvants.

4 extincteurs poudre ABC et 2 CO2 controles. Pression conforme, acces libre, signalisation en place. Rapport signe par PrestControl Tunisie.