

NOVA INDUSTRIE

Inspection du stockage des produits dangereux

Controle cible des conditions de stockage des solvants et des moyens de lutte incendie au depot de Mghira.

Reference	NOVA-AUD-002
Type	Inspection stockage produits dangereux
Site	Depot Mghira
Date	18/03/2026
Auditeur	Karim Hadded
Activite	Stockage solvants

Constat general

Le local de stockage est ventile et les produits sont majoritairement identifies. Les contenants observes sont fermes et poses sur retention.

Les extincteurs sont presents a l'entree de la zone mais la signalisation de zone inflammable reste partielle.

Ecart s observes

Panneau ?produits inflammables? absent sur l'acces secondaire du depot.

Fiche de verification hebdomadaire de la ventilation non disponible pour le mois en cours.

Distance de separation entre deux familles de produits non clairement tracee au sol.

Recommandations

Compléter la signalisation, formaliser la ronde hebdomadaire et mettre a jour la cartographie de stockage.

Document fictif genere pour test d'onboarding multi-tenant et analyse A3.