“华龙一号”标准SSC结构

- 土建子项
  - NI
    - 1号机组
      - 1DX
      - 1DU
      - 1KA
      - 1KP
      - 1KY
      - 1LA
        - D层（-12.5标高板）
        - E层（-12.5~-7.75墙体）
        - F层（-7.75标高板）
        - G层（-7.75~-3.55墙体）
        - H层（-3.55标高板）
        - J层（-3.55~-0.05墙体）
        - K层（-0.05标高板）
        - L层（-0.05~4.75墙体）
        - M层（4.75标高板）
        - N层（4.75~7.95,8.45墙体）
        - P层（7.95,8.45标高板）
        - Q层（7.95,8.45~13.45,12.95墙体）
        - R层（13.45,12.95标高板）
        - S层（13.45,12.95~16.95,17.45墙体）
        - T层（16.95,17.45标高板）
        - U层（16.95,17.45~20.45,22.45墙体）
        - V层（20.45,22.45标高板）
        - W层（20.45,22.45~29.2墙体）
        - Z层（29.2标高板）
      - 1NH
      - 1PR
      - 1RX
      - 1SL
      - 1SR
      - 1UR
    - 2号机组
    - 双机组共用
  - CI
  - BOP
- 安装厂房
  - NI
    - 1号机组
      - 1DX
        - 1DA
          - 安装分区
            - D84
            - D98
          - 安装层位
            - 1层（-8.80m）
            - 2层（-5.25m）
            - 3层（-0.00m）
            - 4层（+4.80m）
            - 5层（+8.50m）
            - 6层（+13.00m）
            - 7层（+16.50m）
            - 8层（+24.00m）
        - 1DB
      - 1DU
      - 1KA
      - 1KP
      - 1KY
      - 1LA
      - 1NH
      - 1PR
      - 1RX
        - 安装分区
          - R01
          - R05
          - ……
        - 安装层位
          - 1层（-6.70m）
            - R101
              - 仪表布置专业（SITE属性:INST）
                - 仪表管段（ZONE属性:INSTP）
                - BRAN 3RND030LP-INST
                - BRAN 1RCS017LP- 好像ITUB的非常少，查到1-2个
                - 仪表设备（ZONE属性:INSTE）
                - EQUI 3ISI006MZ
                - EQUI 3ISI009MZ
                - 仪表（待定）
                - 仪表架（ZONE属性:RACKSU）
                - 3PCS004CQ
                - STRU
                - REST
                - 3PCS101CQ
                - 仪表管支吊架（ZONE属性:INSTSU）
                - 1TFA201MN-SUPP-35
                - STRU
                - REST
                - 1TFA202LN-SUPP-36
                - 需要看一下未来的命名规范
              - 通信布置-是否需要区分（SITE属性:COMU）
              - 设备布置专业（SITE属性:EQUI）
                - 设备1
                - 设备2
                - 设备N
              - 核岛水工布置专业（SITE属性:WATR）
                - 核岛水工管道（ZONE属性:WATRP）
                - 同工艺管道（bran）1~N
                - 核岛水工支架（ZONE属性:WATRSU）
                - 同工艺支吊架（新增层级）1~N
                - 核岛水工设备（ZONE属性:WATRE）
                - 同工艺设备（EQUI）1~N
              - BOP部分-水工（SITE属性：BOPW）
                - 管道（ZONE属性：BOPWP）
                - 支架（ZONE属性：BOPWSU）
                - 设备（ZONE属性：BOPWE）
              - BOP部分-暖通（SITE属性：BOPN）
                - 管道（ZONE属性：BOPNP）
                - 风管（ZONE属性：BOPVP）
                - 支架（ZONE属性：BOPNSU）
                - 设备（ZONE属性：BOPNE）
              - 钢平台
              - 钢制直爬梯
              - 钢制斜爬梯
              - 钢制盖板
              - 钢制护栏
              - 隔断
            - R102
            - R103
            - ……
          - 2层（—3.30m）
          - 3层（0.00m）
          - 4层（+3.60m）
          - 5层（+7.50m）
          - 6层（+13.50m）
          - 7层（+16.50m）
          - 8层（+22.00m及以上）
          - 9层（内穹顶）
      - 1SL
        - 安装分区
          - 0层（-12.20m）
          - 1层（-8.80m）
          - 2层（-5.25m）
          - 3层（-0.00m）
          - 4层（+4.80m）
          - 5层（+8.50m）
          - 6层（+13.00m）
          - 7层（+17.00m）
          - 8层（+22.00m）
        - 安装层位
      - 1SR
        - 安装分区
        - 安装层位
      - 1UR
    - 2号机组
    - 双机组共用
  - CI
  - BOP
- 系统
- 设备
  - 电仪设备
    - 电气设备
    - 通信设备
    - 控制与接线设备
    - 仪表及探测设备
    - 常规IT设备
    - 电气部件
    - 箱柜组件

      单独存在但并不单独执行功能的元器件，是组成电气或控制设备的功能部件，或者是无机械设备上执行直接电能转换为机械能的电气设备（无电流通过）概要
    - 电气设备

      执行发、配、变电功能的设备及用电设备
  - 机械设备
    - 工艺阀门
    - 通风专用阀门
    - 泵
    - 风机
    - 压缩机
    - 热交换器
    - 过滤分离设备
    - 贮存设备
    - 特种门
    - 防护设备
    - 一回路主设备、部件及专用工具
    - 燃料操作与贮存设备
    - 起吊运输设备
    - 位移控制设备
    - 成套设备
    - 钢结构类设备
    - 管件类设备
    - 其他设备
- 全局性信息