विद्युत सुरक्षा निदेशालय

कार्यालय, उपनिदेशक , विद्युत सुरक्षा, उत्तर प्रदेश शासन
गाजियाबाद रीजन, गाजियाबाद

संख्याः 25VSNOC03040129 वि0सु0/मध्यम विभव/एच0टी0/निरीक्षण, 2024-25 दिनांक: 06/11/2024

ELGREEN METEX PRIVATE LIMITED

C- 11, SITE-4, KASNA, IND. AREA, GREATER NOIDA

विषय :- विद्युतीय अधिष्ठापनों का प्रारंभिक निरीक्षण/परीक्षण।

प्रसंग :- आप का आवेदन पत्र संख्या VS24380256 दिनांक 05/11/2024

प्रिय महोदय,

कृपया निम्नांकित विद्युतीय अधिष्ठापन का निरीक्षण/परीक्षण अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 06/11/2024 को करने पर उक्त विद्युतीय अधिष्ठापन विद्युत सुरक्षा की दृष्टि से सेन्ट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी (मेजर्स रिलेटेड टू सेफ्टी एण्ड इलेक्ट्रिक सप्लाई) रेगुलेशन 2010 के सुसंगत विनियमों का पालन करता हुआ पाया गया। अधिष्ठापन में किसी भी परिवर्तन की दशा में इस कार्यालय को अवगत कराते हुये पुनः निरीक्षण कराया जाये।

क्र0 सं0	उपकरण	मेक	क्षमता	वोल्टता	सीरियल नम्बर	मात्रा
1	Transformer	TIRUPATI	630 KVA	11000 V	0265/05/2023	1

विद्युतीय लोड के अधिष्ठापन का विवरण 360 किलोवाट।

टिप्पणी :
ऊर्जीकृत/संचालन/अनुरक्षण केदौरान संबंधित पर्यवेक्षण स्टाफ द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि उक्त विद्युत अधिष्ठापन प्रत्येक दशा में सुरक्षित एवं विद्युत हानि रहित बना रहे अनुपालन कराये जाने का पूर्ण दायित्व अधिष्ठापन के स्वामी/उपभोक्ता का होगा

RAM SUDHAR
उपनिदेशक ,

संख्याः 25VSNOC03040129वि0सु0/मध्यम विभव/एच0टी0/निरीक्षण, 2024-25,तद्दिनांक।

उपरोक्त की प्रति लिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक, विद्युत सुरक्षा, उ0प्र0 शासन, लखनऊ ।
2. संयुक्त निदेशक, विद्युतसुरक्षा, उ0प्र0 शासन, लखनऊ ।
3. सहायक निदेशक, विद्युतसुरक्षा, उ0प्र0 शासन गौतमबुद्धनगर जोन |
4. अधिशासी अभियन्ता, विद्युतवितरण खण्ड. गौतम बुद्ध नगर को इस आशय से प्रेषित कि निदेशालय की वेबसाइट

www.vidyutsuraksha.org से सत्यापित करने के पश्चात ही संयोजन किया जाना सुनिश्चित करें ।

RAM SUDHAR
उपनिदेशक

This document is Digitally Signed and नोट :- यह एन ओ सी केवल 3 वर्ष तक मान्य है। 3 वर्ष की अवधि पूर्ण होने से एक माह पूर्व आप अपने अधिष्ठापन के नियतकालिक निरीक्षण हेतु विद्युत् सुरक्षा निदेशालय की वेबसाइट https://www.vidyutsuraksha.org/ पर आवेदन करें। यदि आप द्वारा समय से नियतकालिक निरीक्षण नहीं कराया जाता है तो विद्युत् अधिनियम २००३ की धारा -146 के अंतर्गत तीन माह तक का कारावास या एक लाख रुपये तक का जुर्माना या दोनों दंडनीय होगा।

RAM SUDHAR
2024.11.07 09:38
I approve this document