

Файл artifacts/two_speaker_clean_dialogue.diarized.json

[SPEAKER_01]

0.1 s — 1.1 s

Доброе утро.

Термины: —

[SPEAKER_01]

1.3 s — 4.9 s

На объекте Налесной сработало сообщение о неисправности

Термины: —

[SPEAKER_01]

4.9 s — 6.4 s

пожарной сигнализации.

Термины: Сигнал-10

[SPEAKER_00]

7.3 s — 8.3 s

Доброе утро!

Термины: —

[SPEAKER_00]

8.6 s — 11.8 s

Уточните пожалуйста номер прибора и что именно отображается

Термины: —

[SPEAKER_00]

11.8 s — 12.3 s

на панели.

Термины: —

[SPEAKER_01]

13.2 s — 16.7 s

На панели сом горит желтый индикатор, а в журнале есть

Термины: —

[SPEAKER_01]

16.7 s — 18.2 s

потеря в связи с сигналом.

Термины: —

[SPEAKER_00]

18.9 s — 19.5 s

Поняла.

Термины: —

[SPEAKER_00]

19.9 s — 22.8 s

Начните с осмотра линии связи и проверьте питание

Термины: —

[SPEAKER_00]

22.8 s — 23.7 s

прибора сигнал.

Термины: —

[SPEAKER_01]

24.5 s — 29.7 s

Питание есть, 24 вольт клеммы затянуты, но на интерфейсе

Термины: —

[SPEAKER_01]

29.7 s — 31.6 s

периодически пропадает обмен.

Термины: —

[SPEAKER_00]

32.5 s — 35.3 s

Тогда посмотрите нет ли обрыва или перепутанной

Термины: —

[SPEAKER_00]

35.3 s — 37.5 s

полярности на участке между шкафами.

Термины: —

[SPEAKER_01]

38.5 s — 44.7 s

Сейчас проверяю. На третьем этаже недавно меняли кабель после ремонта, возможно, проблема там.

Термины: —

[SPEAKER_00]

45.6 s — 46.2 s

Хорошо.

Термины: —

[SPEAKER_00]

46.6 s — 49.4 s

Пока вы идёте сообщите работают ли извещатели

Термины: —

[SPEAKER_00]

49.4 s — 51.1 s

и приходит ли тревога на пульт.

Термины: —

[SPEAKER_01]

51.9 s — 54.2 s

Извещатели в дежурном режиме.

Термины: —

[SPEAKER_01]

54.3 s — 57.9 s

Для проверки я нажал тестовую кнопку «Сообщение пришло

Термины: —

[SPEAKER_01]

57.9 s — 58.8 s

без задержки».

Термины: —

[SPEAKER_00]

59.6 s — 61.8 s

Значит основная линия жива.

Термины: —

[SPEAKER_00]

62.1 s — 65.4 s

Вероятнее всего это локальный контакт или адрес конкретного

Термины: —

[SPEAKER_00]

65.4 s — 65.8 s

прибора.

Термины: —

[SPEAKER_01]

66.8 s — 67.8 s

Нашел шкаф.

Термины: —

[SPEAKER_01]

68.1 s — 72.1 s

На рубеж лб мигает индикатор связи, а один провод в разъеме

Термины: Рубеж-БИ

[SPEAKER_01]

72.1 s — 73.3 s

действительно ослаблен.

Термины: —

[SPEAKER_00]

74.1 s — 80.7 s

Зафиксируйте провод, затем перезапустите рубежубь и дождитесь, когда запись об ошибке исчезнет из журнала.

Термины: Рубеж-БИ

[SPEAKER_01]

81.6 s — 85.2 s

Провод закрепил. После перезапуска связь восстановилась,

Термины: —

[SPEAKER_01]

85.4 s — 87.7 s

слум больше не показывает неисправность.

Термины: Сириус

[SPEAKER_00]

88.5 s — 89.2 s

Отлично.

Термины: —

[SPEAKER_00]

89.7 s — 92.5 s

Проверьте еще резервное питание и оставьте в журнале

Термины: —

[SPEAKER_00]

92.5 s — 94.8 s

обслуживание описание выполненных работ.

Термины: —

[SPEAKER_01]

95.7 s — 98.8 s

Резервный аккумулятор в норме, заряд держит.

Термины: —

[SPEAKER_01]

99 s — 102.2 s

Я также проверился в соседнем шкафу, там ошибок нет.

Термины: —

[SPEAKER_00]

103.1 s — 103.6 s

Спасибо.

Термины: —

[SPEAKER_00]

104.1 s — 107.4 s

Укажите время восстановления номер шкафа и причину.

Термины: —

[SPEAKER_00]

107.5 s — 109.6 s

Ослабленный контакт линии связи.

Термины: —

[SPEAKER_01]

110.4 s — 116.8 s

Запись сделал. Восстановление в 10 часов 42 минуты. Неисправность устранена полностью.

Термины: —

[SPEAKER_00]

117.6 s — 118.2 s

Принято.

Термины: —

[SPEAKER_00]

118.6 s — 121.5 s

Наблюдайте объект до конца смены и сообщите, если

Термины: —

[SPEAKER_00]

121.5 s — 122.5 s

ошибка повторится.

Термины: —

Метрики качества

- ASR WER: 9.523809523809526%
- ASR CER: 3.742331288343558%
- DER: 0.5176093603010371%
- Терминология — Precision: 66.66666666666666%
- Терминология — Recall: 50%
- Терминология — F1: 57.14285714285715%

Производительность

- Длительность аудио: 122.7 s
- Полное время: 247 s

- RTF: 2.013
- Формат: 16000 Hz, mono, PCM_16