

Файл artifacts/two_speaker_clean_dialogue.diarized.json

[SPEAKER_01]

0.1 s — 6.4 s

Доброе утро. На объекте Налесной сработало сообщение о неисправности пожарной сигнализации.

Термины: Сигнал-10 + “ (проверить)”

[SPEAKER_00]

7.3 s — 12.3 s

Доброе утро! Уточните пожалуйста номер прибора и что именно отображается на панели.

Термины: —

[SPEAKER_01]

13.2 s — 18.2 s

На панели сом горит желтый индикатор, а в журнале есть потеря в связи с сигналом.

Термины: —

[SPEAKER_00]

18.9 s — 23.7 s

Поняла. Начните с осмотра линии связи и проверьте питание прибора сигнал.

Термины: —

[SPEAKER_01]

24.5 s — 31.6 s

Питание есть, 24 вольта клеммы затянуты, но на интерфейсе периодически пропадает обмен.

Термины: —

[SPEAKER_00]

32.5 s — 37.5 s

Тогда посмотрите нет ли обрыва или перепутанной полярности на участке между шкафами.

Термины: —

[SPEAKER_01]

38.5 s — 44.7 s

Сейчас проверяю. На третьем этаже недавно меняли кабель после ремонта, возможно, проблема там.

Термины: —

[SPEAKER_00]

45.6 s — 51.1 s

Хорошо. Пока вы идёте сообщите работают ли извещатели и приходит ли тревога на пульт.

Термины: —

[SPEAKER_01]

51.9 s — 58.8 s

Извещатели в дежурном режиме. Для проверки я нажал тестовую кнопку «Сообщение пришло без задержки».

Термины: —

[SPEAKER_00]

59.6 s — 65.8 s

Значит основная линия жива. Вероятнее всего это локальный контакт или адрес конкретного прибора.

Термины: —

[SPEAKER_01]

66.8 s — 73.3 s

Нашел шкаф. На рубеж лб мигает индикатор связи, а один провод в разъеме действительно ослаблен.

Термины: Рубеж-БИ + “ (проверить)”

[SPEAKER_00]

74.1 s — 80.7 s

Зафиксируйте провод, затем перезапустите рубежубь и дождитесь, когда запись об ошибке исчезнет из журнала.

Термины: Рубеж-БИ

[SPEAKER_01]

81.6 s — 87.7 s

Провод закрепил. После перезапуска связь восстановилась, слум больше не показывает неисправность.

Термины: Сириус + “ (проверить)”

[SPEAKER_00]

88.5 s — 94.8 s

Отлично. Проверьте еще резервное питание и оставьте в журнале обслуживание описание выполненных работ.

Термины: —

[SPEAKER_01]

95.7 s — 102.2 s

Резервный аккумулятор в норме, заряд держит. Я также проверился в соседнем шкафу, там ошибок нет.

Термины: —

[SPEAKER_00]

103.1 s — 109.6 s

Спасибо. Укажите время восстановления номер шкафа и причину. Ослабленный контакт линии связи.

Термины: —

[SPEAKER_01]

110.4 s — 116.8 s

Запись сделал. Восстановление в 10 часов 42 минуты. Неисправность устранена полностью.

Термины: —

[SPEAKER_00]

117.6 s — 122.5 s

Принято. Наблюдайте объект до конца смены и сообщите, если ошибка повторится.

Термины: —

Метрики качества

- ASR WER: 9.523809523809526%
- ASR CER: 3.742331288343558%
- DER: 0.5176093603010371%
- Терминология — Precision: 66.66666666666666%
- Терминология — Recall: 50%
- Терминология — F1: 57.14285714285715%

Производительность

- Длительность аудио: 122.7 s
- Полное время: 398 s

- RTF: 3.244
- Формат: 16000 Hz, mono, PCM_16