

AT-MEC HM - TEST REPORT

Certificato di collaudo, misure universali e tracciabilità prodotto

DATA TEST
13/07/2026, 12:30:06

OPERATORE
Admin

RICETTA
2180321 v11

SERIALE DUT
N/D

COMMESSA / LOTTO
100048631

POSTAZIONE
ATE0151

STATION ID / SEDE
BANC123 / LAB0000

PASS

RISULTATO FINALE

Tempo esecuzione: 9.01 s

Dettaglio step e misure

STEP	TIPO	VALORI / TOLLERANZA	ORIGINE / DEVICE	ESITO
#1	StableMeasurement	Misurato: 217,946092 :• Atteso: 218 :• Range: 214 :' " ##" ©...	AUTOMATICA Keysight_34461A 13/07/2026, 12:29:58	PASS
#2	StableMeasurement	Misurato: 167,073913 :• Atteso: 167 :• Range: 163 :' " s ©...	AUTOMATICA Keysight_34461A 13/07/2026, 12:29:59	PASS
#3	StableMeasurement	Misurato: 128,11027 :• Atteso: 128 :• Range: 124,5 :' " 3 ÅR ©...	AUTOMATICA Keysight_34461A 13/07/2026, 12:30:00	PASS
#4	StableMeasurement	Misurato: 98,128888 :• Atteso: 98 :• Range: 95 :' " ©...	AUTOMATICA Keysight_34461A 13/07/2026, 12:30:01	PASS
#5	StableMeasurement	Misurato: 76,179639 :• Atteso: 76 :• Range: 73,5 :' " s, ÅR ©...	AUTOMATICA Keysight_34461A 13/07/2026, 12:30:02	PASS
#6	StableMeasurement	Misurato: 58,215123 :• Atteso: 58 :• Range: 54 :' " c" ©...	AUTOMATICA Keysight_34461A 13/07/2026, 12:30:03	PASS
#7	StableMeasurement	Misurato: 43,233161 :• Atteso: 43 :• Range: 40 :' " Cb ©...	AUTOMATICA Keysight_34461A 13/07/2026, 12:30:04	PASS

#8

StableMeasurement

Misurato: 31,220602 :•
Atteso: 31 :•
Range: 28 :' " 3B ©...

AUTOMATICA
Keysight_34461A
13/07/2026, 12:30:05

PASS

#9

StableMeasurement

Misurato: 20,220727 :•
Atteso: 20 :•
Range: 17 :' " #2 ©...

AUTOMATICA
Keysight_34461A
13/07/2026, 12:30:06

PASS

FIRMA OPERATORE

Admin

APPROVAZIONE QUALITÀ

