

別記様式第2

消防用設備等（特殊消防用設備等）点検結果総括表

(その1)

名 称	テストビル管理組合（長文フィット確認用サンプル）		防 火 管 理 者	山田太郎消防設備点検株式会社	
所 在 地	東京都千代田区永田町一丁目二番三号 テストタワーウエスト棟 12F		点検実施 責 任 者	東京都港区芝公園四丁目二番八号 点検センタービル三階	
点検種別	機器点検・総合点検・（設備等設置維持計画による点検）	点検年月日	2026 年 1 月15 日～ 2026 年 2 月14 日		
設 備 名	点 検 結 果		措 置 内 容	立 会 者	
	判 定	不良内容			
消火器	良・不良				
屋内消火栓設備	良・不良				
スプリンクラー設備	良・不良	ヘッド接続部緩み	交換予定（次回訪問時）		
自動火災報知設備	良・不良				
漏電火災警報器	良・不良				
消防機関へ通報する火災報知設備	良・不良				

備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。

2 判定欄は、正常の場合は「良」に、不良の場合は「不良」に○印を付し、不良内容欄にその内容を記入すること。

3 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第 2

消防用設備等（特殊消防用設備等）点検結果総括表

(その2)

設 備 名	点 検 結 果		措 置 内 容	立 会 者
	判 定	不良内容		
非常警報器具及び設備	○良・不良			
避難器具	良・○不良	降下障害あり	障害物除去済み	管理会社 佐藤
誘導灯・誘導標識	○良・不良			
消防用水	○良・不良			
排煙設備	○良・不良			
連結散水設備	○良・不良			
連結送水管	○良・不良			
非常コンセント設備	○良・不良			
無線通信補助設備	○良・不良			
動力消防ポンプ設備	○良・不良			
泡消火設備	○良・不良			

備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格 A 4 とすること。

2 判定欄は、正常の場合は「良」に、不良の場合は「不良」に○印を付し、不良内容欄にその内容を記入すること。

3 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。