別記様式第15　　（その１）

避　難　器　具　点　検　票

名　称	丸の内防災センター東西連結棟	防火管理者	佐藤花子
所　在	東京都千代田区丸の内一丁目二番三号 丸の内防災センター東西連結棟	立会者	田中一郎

点検種別	機器・総合	点検年月日	2026年　2月　1日～　2026年　2月　28日
点検者	氏名 主任点検者 鈴木健一	点検者所属会社	社名 防災設備メンテナンス株式会社　TEL 03-9876-5432 住所 東京都新宿区西新宿六丁目六番一号 新宿防災ビル3階
設置階			
設置場所			

点検項目			点検結果			措置内容
			種別・容量等の内容	判定	不良内容	
機器点検						
周囲の状況	設置場所		3階東側 非常階段付近	良		
	操作面積等		操作面積1.5m²以上確保	良		
	開口部		開口部 0.5m×1.0m 確保	良		
	降下空間		降下空間 障害物なし	良		
	避難空地		避難空地 十分確保	良		
標識			標識 明瞭	良		
器具本体	避難はしご	縦棒	変形・腐食なし	良		
		横さん	横さん 塗装剥離あり	不良	一部塗装剥離	再塗装実施予定
		突子	突子 異常なし	良		
		結合部等	結合部 緩みなし	良		
		可動部 外形	外形 異常なし	良		
		可動部 機能	展張・収納動作 正常	良		
		つり下げ金具	つり下げ金具 堅固	良		
	緩降機	調速機 外形	外形 腐食・変形なし	良		
		調速機 機能	降下速度 規定値内 1.0m/s	良		
		調速機の連結部	連結部 緩みなし	良		
		ロープ	ロープ 摩耗・損傷なし	良		
		着用具	着用具 劣化なし	良		
		ロープと着用具の緊結部	緊結部 異常なし	良		
	すべり台	底板及び側板	底板・側板 破損なし	良		
		すべり面の勾配	勾配 規定値内	良		
		手すり	手すり 堅固に固定	良		
	すべり棒		すべり棒 変形なし	良		
	避難ロープ	ロープ本体	ロープ 摩耗なし	良		
		結合部	結合部 異常なし	良		
		つり下げ金具	つり下げ金具 堅固	良		

備考　1　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。
　　2　種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
　　3　判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
　　4　選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
　　5　措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第15　　避難器具（その２）

器具本体	避難橋	床板、手すり等		床板・手すり 堅固	良		
		接合部		接合部 緩みなし	良		
		可動部	外形	外形 変形なし	良		
			機能	動作 円滑	良		
	避難用タラップ	踏み板、手すり等		踏み板・手すり 堅固	良		
		接合部		接合部 緩みなし	良		
		可動部	外形	外形 腐食なし	良		
			機能	昇降動作 正常	良		
	救助袋	本体布及び展張部材		本体布 破れ・劣化なし	良		
		縫い合せ部		縫い合せ部 ほつれあり	不良	縫い合せ部に軽微なほつれ	補修済み 次回経過観察
		保護装置（斜降式の救助袋に限る。）		保護装置 正常作動	良		
		結合部		結合部 堅固	良		
		可動部	外形	外形 変形なし	良		
			機能	展張・収納 正常	良		
取付具・支持部	取付具			取付具 堅固に固定	良		
	可動部			可動部 動作正常	良		
	支持部			支持部 亀裂・腐食なし	良		
	固定環			固定環 変形・腐食なし	良		
	ハッチ	上蓋		上蓋 開閉正常	良		
		下蓋		下蓋 開閉正常	良		
		使用方法の表示		使用方法の表示 明瞭	良		
格納状況		格納箱		格納箱 施錠確認済	良		
		格納状況					
総合点検							
器具の取付け等							
降下							
格納							

備考	
	令和8年2月度定期点検実施。全避難器具について機器点検及び総合点検を実施した。避難はしご（3階東側）の横さんに軽微な塗装剥離を確認したが、構造強度に問題なし。再塗装を実施予定。救助袋（5階北側）の縫い合せ部に軽微なほつれを確認し、補修済み。次回点検時に経過観察を行う。次回点検は令和8年8月予定。

測定機器	機器名	型式	校正年月日	製造者名	機器名	型式	校正年月日	製造者名
	荷重計	FG-5000	2026年01月15日	計測器工業株式会社	ストップウォッチ	SW-200	2026年01月20日	精密計測株式会社

備考　1　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。
　　2　種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
　　3　判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
　　4　選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
　　5　措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。