別記様式第16　　（その１）

# 誘導灯及び誘導標識点検票

| | | | |
|---|---|---|---|
| 名　　称 | 丸の内防災センター東西連結棟 | 防火管理者 | 佐藤花子 |
| 所　　在 | 東京都千代田区丸の内一丁目二番三号 丸の内防災センター東西連結棟 | 立会者 | 田中一郎 |
| 点検種別 | 機 機器・総合 器 | 点検年月日 | 2026年 2月 1日～ 2026年 2月 28日 |
| 点検者 | 氏名<br>主任点検者 鈴木健一 | 点検者所属会社 | 社名 防災設備メンテナンス株式会社 TEL 03-9876-5432<br>住所 東京都新宿区西新宿六丁目六番一号 新宿防災ビル3階 |

| 点検項目 | | | 点検結果 種別・容量等の内容 避難口 | 通路 | 客席 | 判定 | 不良内容 | 措置内容 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 機器点検 | | | | | | | | |
| 誘導灯 | 外箱・表示面 | 種類 | 避難口 通路 階段通路 | | | 良 | | |
| | | 視認障害等 | 視認障害なし | | | 良 | | |
| | | 外形 | 外箱 変形・腐食なし | | | 良 | | |
| | | 表示 | 表示面 汚損・破損なし | | | 良 | | |
| | 非常電源（内蔵型） | 外形 | 蓄電池 膨張・変形なし | | | 良 | | |
| | | 表示 | 充電モニタ 正常点灯 | | | 良 | | |
| | | 機能 | 非常点灯 20分以上 | | | 良 | | |
| | 光源 | | ランプ 断線・黒化なし | | | 良 | | |
| | 点検スイッチ | | 点検スイッチ 正常動作 | | | 良 | | |
| | ヒューズ類 | | ヒューズ 規定品使用 | | | 良 | | |
| | 結線接続 | | 結線接続 緩みなし | | | 良 | | |
| | 信号装置等 | 外形 | 信号装置 外形異常なし | | | 良 | | |
| | | 結線接続 | 信号装置 結線正常 | | | 良 | | |
| | | 機能 | 信号装置 機能正常 | | | 良 | | |

備考　1　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。
　　2　種別・容量等などの内容欄は、該当するものについて記入すること。
　　3　判定欄は、正常の場合は〇印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
　　4　選択肢のある欄は、該当事項に〇印を付すこと。
　　5　措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第16　　誘導灯及び誘導標識（その２）

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 誘導標識 | 外形 | | 誘導標識 変形なし | | | 良 | | |
| | 視認障害等 | | 視認障害なし | | | 良 | | |
| | 採光又は照明 | | 採光 十分確保 | | | 良 | | |
| | ※表示面の輝度 | | 輝度 規定値以上 | | | 良 | | |
| | ※設置場所の照度 | | 照度 1ルクス以上 | | | 良 | | |
| | ※※ヒューズ類 | | ヒューズ 規定品使用 | | | 良 | | |
| | ※※結線接続 | | 結線接続 緩みなし | | | 良 | | |
| | ※※※非常電源 | 外形 | 非常電源 外形異常なし | | | 良 | | |
| | | 表示 | 表示 正常 | | | 良 | | |
| | | 機能 | 切替 正常動作 20分以上 | | | 良 | | |
| 備考 | 令和8年2月度定期点検実施。誘導灯及び誘導標識について機器点検及び総合点検を実施した。全ての誘導灯について非常点灯試験を行い、20分以上の点灯を確認。誘導標識の輝度及び設置場所の照度も規定値以上を確認。次回点検は令和8年8月予定。 | | | | | | | |

| 測定機器 | 機器名 | 型式 | 校正年月日 | 製造者名 | 機器名 | 型式 | 校正年月日 | 製造者名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 照度計 | LX-1128SD | 2026年01月15日 | カスタム計測器株式会社 | 輝度計 | LS-150 | 2026年01月20日 | コニカミノルタ株式会社 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

備考　１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。
２　種別・容量等などの内容欄は、該当するものについて記入すること。
３　判定欄は、正常の場合は〇印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
４　選択肢のある欄は、該当事項に〇印を付すこと。
５　措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。
６　票中※印のあるものは、消防法施行規則（昭和36年自治省令第６号）第28条の２第１項第３号ハ並びに第28条の３第４項第３号の２及び第10号に規定する蓄光式誘導標識、「誘導灯及び誘導標識の基準」（平成11年消防庁告示第２号）第５第３号⑸に規定する高輝度蓄光式誘導標識に限る。
７　票中※※印のあるものは、電気エネルギーにより光を発する誘導標識に限る。
８　票中※※※印のあるものは、電気エネルギーにより光を発する誘導標識のうち、内蔵型の電源を有するものに限る。