別記様式第16　　（その１）

誘導灯及び誘導標識点検票

名　　称	丸の内防災センター東西連結棟	防火管理者	佐藤花子
所　　在	東京都千代田区丸の内一丁目二番三号 丸の内防災センター東西連結棟	立会者	田中一郎
点検種別	機 機器・総合 器	点検年月日	2026年 2月 1日～ 2026年 2月 28日
点検者	氏名 主任点検者 鈴木健一	点検者所属会社	社名 防災設備メンテナンス株式会社 TEL 03-9876-5432 住所 東京都新宿区西新宿六丁目六番一号 新宿防災ビル3階

点検項目			点検結果 種別・容量等の内容 避難口	通路	客席	判定	不良内容	措置内容
機器点検								
誘導灯	外箱・表示面	種類	C級	C級	B級	良		
		視認障害等	障害なし	障害なし	障害なし	良		
		外形	異常なし	異常なし	異常なし	良		
		表示	汚損なし	汚損なし	汚損なし	良		
	非常電源（内蔵型）	外形	異常なし	異常なし	異常なし	良		
		表示	正常点灯	正常点灯	正常点灯	良		
		機能	20分以上	20分以上	20分以上	良		
	光源		異常なし	異常なし	異常なし	良		
	点検スイッチ		正常動作	正常動作	正常動作	良		
	ヒューズ類		規定品	規定品	規定品	良		
	結線接続		緩みなし	緩みなし	緩みなし	良		
	信号装置等	外形	異常なし	異常なし	異常なし	良		
		結線接続	正常	正常	正常	良		
		機能	正常	正常	正常	良		

備考　１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。
　　２　種別・容量等などの内容欄は、該当するものについて記入すること。
　　３　判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
　　４　選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
　　５　措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第16　　誘導灯及び誘導標識（その２）

誘導標識	外形		変形なし	変形なし	変形なし	良		
	視認障害等		障害なし	障害なし	障害なし	良		
	採光又は照明		十分	十分	十分	良		
	※表示面の輝度		規定以上	規定以上	規定以上	良		
	※設置場所の照度		1 lx以上	1 lx以上	1 lx以上	良		
	※※ヒューズ類		規定品	規定品	規定品	良		
	※※結線接続		緩みなし	緩みなし	緩みなし	良		
	※※※非常電源	外形	異常なし	異常なし	異常なし	良		
		表示	正常	正常	正常	良		
		機能	20分以上	20分以上	20分以上	良		
備考	令和8年2月度定期点検実施。誘導灯及び誘導標識について機器点検及び総合点検を実施した。全ての誘導灯について非常点灯試験を行い、20分以上の点灯を確認。誘導標識の輝度及び設置場所の照度も規定値以上を確認。次回点検は令和8年8月予定。							

測定機器	機器名	型式	校正年月日	製造者名	機器名	型式	校正年月日	製造者名
	照度計	LX-1128SD	2026年01月15日	カスタム計測器株式会社	輝度計	LS-150	2026年01月20日	コニカミノルタ株式会社

備考　１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。
２　種別・容量等などの内容欄は、該当するものについて記入すること。
３　判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
４　選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
５　措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。
６　票中※印のあるものは、消防法施行規則（昭和36年自治省令第６号）第28条の２第１項第３号ハ並びに第28条の３第４項第３号の２及び第10号に規定する蓄光式誘導標識、「誘導灯及び誘導標識の基準」（平成11年消防庁告示第２号）第５第３号⑸に規定する高輝度蓄光式誘導標識に限る。
７　票中※※印のあるものは、電気エネルギーにより光を発する誘導標識に限る。
８　票中※※※印のあるものは、電気エネルギーにより光を発する誘導標識のうち、内蔵型の電源を有するものに限る。