別記様式第４　　（その１）

# 水噴霧消火設備点検票

| | | | |
|---|---|---|---|
| 名　称 | 丸の内防災センター東西連結棟 | 防火管理者 | 統括防火管理者 佐藤花子 |
| 所　在 | 東京都千代田区丸の内一丁目二番三号 丸の内防災センター東西連結棟 | 立会者 | 立会者 田中一郎 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 点検種別 | 機器・総合 | 点検年月日 | 2026年　2月　1日　～　2026年　2月　28日 |
| 点検者 | 氏名<br>主任点検者 鈴木健一 | 点検者所属会社 | 社名 防災設備メンテナンス株式会社　TEL 03-9876-5432<br>住所 東京都新宿区西新宿六丁目六番一号 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 点検設備名 | ポンプ | 製造者名 荏原製作所 | 電動機 | 製造者名 日立産機システム |
| | | 型式等 WPF-5 0 -6 5 .4 | | 型式等 TFOA-LKK-4 .0 kW-4 P |

| 点検項目 | | | 点検結果 | | | 措置内容 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 種別・容量等の内容 | 判定 | 不良内容 | |
| 機器点検 | | | | | | |
| 水源 | 貯水槽 | | 種別 地下式 | 良 | | |
| | 水量 | | 60　m³ | 良 | | |
| | 水状 | | 異常なし | 良 | | |
| | 給水装置 | | 良好 | 良 | | |
| | 水位計 | | 適正 | 良 | | |
| | 圧力計 | | 異常なし | 良 | | |
| | バルブ類 | | 良好 | 良 | | |
| 加圧送水装置 | ポンプ方式 | 電動機の制御装置 | 周囲の状況 | 異常なし | 良 | | |
| | | | 外形 | 適正 | 良 | | |
| | | | 表示 | 異常なし | 良 | | |
| | | | 電圧計・電流計 | AC2 0 0　V 18.5　A | 良 | | |
| | | | 開閉器・スイッチ類 | 異常なし | 良 | | |
| | | | ヒューズ類 | 40　A | 良 | | |
| | | | 継電器 | 異常なし | 良 | | |
| | | | 表示灯 | 良好 | 良 | | |
| | | | 結線接続 | 異常なし | 良 | | |
| | | | 接地 | 良好 | 良 | | |
| | | | 予備品等 | 異常なし | 良 | | |

備考　１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。
　　２　種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
　　３　判定欄は、正常の場合は〇印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
　　４　選択肢のある欄は、該当事項に〇印を付すこと。
　　５　措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第４　　水噴霧消火設備（その２）

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加圧送水装置 | ポンプ方式 | 起動装置 | 手動式起動操作部 | | 周囲の状況 | 荏原 | 良 | | |
| | | | | | 外形 | WPF-5 0 | 良 | | |
| | | | | | 標識 | 異常なし | 良 | | |
| | | | | | 機能 | 良好 | 良 | | |
| | | | 自動式起動装置 | 起動用水圧開閉装置 | 圧力スイッチ | 設定圧力 1.05 MPa | 良 | | |
| | | | | | 起動用圧力タンク | 0.20 MPa | 良 | | |
| | | | | | 機能 | 作動圧力 1.02 MPa | 良 | | |
| | | | | 火災感知装置 | 感知器 | (専用) 兼用 | 良 | | |
| | | | | | 閉鎖型SPヘッド | 異常なし | 良 | | |
| | | 電動機 | 外形 | | | 適正 | 良 | | |
| | | | 回転軸 | | | 良好 | 良 | | |
| | | | 軸受部 | | | 異常なし | 良 | | |
| | | | 軸継手 | | | 良好 | 良 | | |
| | | | 機能 | | | 適正 | 良 | | |
| | | ポンプ | 外形 | | | 異常なし | 良 | | |
| | | | 回転軸 | | | 良好 | 良 | | |
| | | | 軸受部 | | | 異常なし | 良 | | |
| | | | グランド部 | | | 適正 | 良 | | |
| | | | 連成計・圧力計 | | | 異常なし | 良 | | |
| | | | 性能 | | | 0.30 MPa 350 L/min | 良 | | |
| | | 呼水装置 | 呼水槽 | | | 200 L | 良 | | |
| | | | バルブ類 | | | 良好 | 良 | | |
| | | | 自動給水装置 | | | 異常なし | 良 | | |
| | | | 減水警報装置 | | | 適正 | 良 | | |
| | | | フート弁 | | | 良好 | 良 | | |
| | | 性能試験装置 | | | | 異常なし | 良 | | |
| | 高架水槽方式 | | | | | 0.42 MPa | 良 | | |
| | 圧力水槽方式 | | | | | 0.38 MPa | 良 | | |
| 減圧のための措置 | | | | | | 適正 | 良 | | |
| 配管等 | 管・管継手 | | | | | 良好 | 良 | | |
| | 支持金具・つり金具 | | | | | 異常なし | 良 | | |
| | バルブ類 | | | | | 適正 | 良 | | |
| | ろ過装置 | | | | | 良好 | 良 | | |
| | 逃し配管 | | | | | 異常なし | 良 | | |
| | 標識 | | | | | 適正 | 良 | | |

備考　１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。
２　種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
３　判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
４　選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
５　措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第４　　水噴霧消火設備（その３）

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 水噴霧ヘッド | 外形 | 異常なし | 良 | | |
| | 散水分布障害 | 良好 | 良 | | |
| | 未警戒部分 | 適正 | 良 | | |
| 流水検知装置・圧力検知装置 | バルブ本体等 | 0.45 MPa | 良 | | |
| | リターディング・チャンバー | 異常なし | 良 | | |
| | 圧力スイッチ | 設定圧力 0.95 MPa　作動圧力 0.92 MPa | 良 | | |
| | 音響警報装置・表示装置 | 良好 | 良 | | |
| 一斉開放弁（電磁弁を含む。） | | 適正 | 良 | | |
| 排水設備 | 排水溝・集水管 | 異常なし | 良 | | |
| | 区画境界堤 | 良好 | 良 | | |
| | 消火ピット | 適正 | 良 | | |
| 耐震措置 | | 異常なし | 良 | | |
| 総合点検 | | | | | |
| ポンプ方式 | 起動性能等：加圧送水装置 | 良好 | 良 | | |
| | 起動性能等：表示・警報等 | 適正 | 良 | | |
| | 起動性能等：電動機の運転電流 | 16.2 A | 良 | | |
| | 起動性能等：運転状況 | 異常なし | 良 | | |
| | 一斉開放弁 | 良好 | 良 | | |
| | 放射圧力等 | 適正 | 良 | | |
| | 減圧のための措置 | 異常なし | 良 | | |
| 高架水槽方式等 | 表示・警報等 | 良好 | 良 | | |
| | 一斉開放弁 | 適正 | 良 | | |
| | 放射圧力等 | 異常なし | 良 | | |
| | 減圧のための措置 | 良好 | 良 | | |

| 備考 | |
|---|---|
| | 水噴霧消火設備の機器点検・総合点検を実施。ポンプ起動圧力・放水圧力とも基準値内。噴霧ヘッドの散水障害・デフレクターは異常なし。一斉開放弁の作動を確認済。 |

| 測定機器 | 機器名 | 型式 | 校正年月日 | 製造者名 | 機器名 | 型式 | 校正年月日 | 製造者名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | デジタル圧力計 | PG-9000-EX | 2026年01月15日 | 計測器工業株式会社 | 絶縁抵抗計 | IR-4200-L | 2026年01月20日 | 電気試験ラボ株式会社 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

備考　１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。
２　種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
３　判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
４　選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
５　措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。