別記様式第１　　（その１）

消　火　器　具　点　検　票

名　　称	丸の内防災センター東西連結棟 長文確認用	防　火 管理者	統括防火管理者 佐藤花子
所　　在	東京都千代田区丸の内一丁目二番三号 丸の内防災センター東西連結棟 低層部・高層部・地下機械...	立会者	立会者 田中一郎

点検種別	機 器 点 検	点検年月日	2026年　2月　1日～　2026年　2月　28日
点 検 者	氏名 主任点検者 鈴木健一	点 検 者 所属会社	社名　防災設備メンテナンス株式会社 東京本店　TEL 03-9876-5432 住所　東京都新宿区西新宿六丁目六番一号 テストメンテナンスタワー 8F

点検項目		点検結果								措置内容
		消火器の種別						判定	不良内容	
		A	B	C	D	E	F			
機器点検										
設置状況	設置場所	レ		レ				良	別記1-page1 01 異常なし・点検基準範囲内	別記1-page1 01 清掃・締付確認済み・再点検不要
	設置間隔		レ					否	別記1-page1 02 圧力低下・表示不良・締付不足を確認	別記1-page1 02 部品交換予定・再測定実施・結果再確認
	適応性			レ				良	別記1-page1 03 異常なし・点検基準範囲内	別記1-page1 03 清掃・締付確認済み・再点検不要
	耐震措置				レ			良	別記1-page1 04 異常なし・点検基準範囲内	別記1-page1 04 清掃・締付確認済み・再点検不要
表示・標識						レ		良	別記1-page1 05 異常なし・点検基準範囲内	別記1-page1 05 清掃・締付確認済み・再点検不要
消火器の外形	本体容器		レ				レ	否	別記1-page1 06 圧力低下・表示不良・締付不足を確認	別記1-page1 06 部品交換予定・再測定実施・結果再確認
	安全栓の封	レ						良	別記1-page1 07 異常なし・点検基準範囲内	別記1-page1 07 清掃・締付確認済み・再点検不要
	安全栓		レ					良	別記1-page1 08 異常なし・点検基準範囲内	別記1-page1 08 清掃・締付確認済み・再点検不要
	使用済みの表示装置			レ				良	別記1-page1 09 異常なし・点検基準範囲内	別記1-page1 09 清掃・締付確認済み・再点検不要
	押し金具・レバー等				レ			否	別記1-page1 10 圧力低下・表示不良・締付不足を確認	別記1-page1 10 部品交換予定・再測定実施・結果再確認
	キャップ	レ				レ		良	別記1-page1 11 異常なし・点検基準範囲内	別記1-page1 11 清掃・締付確認済み・再点検不要
	ホース						レ	良	別記1-page1 12 異常なし・点検基準範囲内	別記1-page1 12 清掃・締付確認済み・再点検不要
	ノズル・ホーン・ノズル栓	レ						良	別記1-page1 13 異常なし・点検基準範囲内	別記1-page1 13 清掃・締付確認済み・再点検不要
	指示圧力計		レ					否	別記1-page1 14 圧力低下・表示不良・締付不足を確認	別記1-page1 14 部品交換予定・再測定実施・結果再確認
	圧力調整器			レ				良	別記1-page1 15 異常なし・点検基準範囲内	別記1-page1 15 清掃・締付確認済み・再点検不要
	安全弁				レ		レ	良	別記1-page1 16 異常なし・点検基準範囲内	別記1-page1 16 清掃・締付確認済み・再点検不要
	保持装置					レ		良	別記1-page1 17 異常なし・点検基準範囲内	別記1-page1 17 清掃・締付確認済み・再点検不要
	車輪（車載式）						レ	否	別記1-page1 18 圧力低下・表示不良・締付不足を確認	別記1-page1 18 部品交換予定・再測定実施・結果再確認
	ガス導入管（車載式）	レ						良	別記1-page1 19 異常なし・点検基準範囲内	別記1-page1 19 清掃・締付確認済み・再点検不要

備考　１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。

２　消火器の種別欄は、該当するものについて記入すること。Ａは粉末消火器、Ｂは泡消火器、Ｃは強化液消火器、Ｄは二酸化炭素消火器、Ｅはハロゲン化物消火器、Ｆは水消火器をいう。

３　判定欄は、正常の場合は〇印、不良の場合は不良個数を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。

４　選択肢のある欄は、該当事項に〇印を付すこと。

５　措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第１　　消火器具（その２）

消火器の内部等・機能	本・内容器等	本体容器	レ		レ				良	別記1-page2 01 異常なし・点検基準範囲内	別記1-page2 01 清掃・締付確認済み・再点検不要
		内筒等		レ					否	別記1-page2 02 圧力低下・表示不良・締付不足を確認	別記1-page2 02 部品交換予定・再測定実施・結果再確認
		液面表示			レ				良	別記1-page2 03 異常なし・点検基準範囲内	別記1-page2 03 清掃・締付確認済み・再点検不要
	消火薬剤	性状				レ			良	別記1-page2 04 異常なし・点検基準範囲内	別記1-page2 04 清掃・締付確認済み・再点検不要
		消火薬剤量					レ		良	別記1-page2 05 異常なし・点検基準範囲内	別記1-page2 05 清掃・締付確認済み・再点検不要
	加圧用ガス容器			レ				レ	否	別記1-page2 06 圧力低下・表示不良・締付不足を確認	別記1-page2 06 部品交換予定・再測定実施・結果再確認
	カッター・押し金具		レ						良	別記1-page2 07 異常なし・点検基準範囲内	別記1-page2 07 清掃・締付確認済み・再点検不要
	ホース			レ					良	別記1-page2 08 異常なし・点検基準範囲内	別記1-page2 08 清掃・締付確認済み・再点検不要
	開閉式ノズル・切替式ノズル				レ				良	別記1-page2 09 異常なし・点検基準範囲内	別記1-page2 09 清掃・締付確認済み・再点検不要
	指示圧力計					レ			否	別記1-page2 10 圧力低下・表示不良・締付不足を確認	別記1-page2 10 部品交換予定・再測定実施・結果再確認
	使用済みの表示装置		レ				レ		良	別記1-page2 11 異常なし・点検基準範囲内	別記1-page2 11 清掃・締付確認済み・再点検不要
	圧力調整器							レ	良	別記1-page2 12 異常なし・点検基準範囲内	別記1-page2 12 清掃・締付確認済み・再点検不要
	安全弁・減圧孔（排圧栓を含む。）		レ						良	別記1-page2 13 異常なし・点検基準範囲内	別記1-page2 13 清掃・締付確認済み・再点検不要
	粉上り防止用封板										
	パッキン			レ					否	別記1-page2 14 圧力低下・表示不良・締付不足を確認	別記1-page2 14 部品交換予定・再測定実施・結果再確認
	サイホン管・ガス導入管				レ				良	別記1-page2 15 異常なし・点検基準範囲内	別記1-page2 15 清掃・締付確認済み・再点検不要
	ろ過網					レ		レ	良	別記1-page2 16 異常なし・点検基準範囲内	別記1-page2 16 清掃・締付確認済み・再点検不要
	放射能力						レ		良	別記1-page2 17 異常なし・点検基準範囲内	別記1-page2 17 清掃・締付確認済み・再点検不要
消火器の耐圧性能								レ	否	別記1-page2 18 圧力低下・表示不良・締付不足を確認	別記1-page2 18 部品交換予定・再測定実施・結果再確認
簡易用消火具	外形		レ						良	別記1-page2 19 異常なし・点検基準範囲内	別記1-page2 19 清掃・締付確認済み・再点検不要
	水量等			レ					良	別記1-page2 20 異常なし・点検基準範囲内	別記1-page2 20 清掃・締付確認済み・再点検不要

備考	東棟・西棟・地下機械室を含む全系統でレビュー用長文を印字する。英数確認用: ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ-0123456789。 点検結果の転記、機器校正、再確認の流れまで含めて確認する。

測定機器	機器名	型式	校正年月日	製造者名	機器名	型式	校正年月日	製造者名
	デジタル圧力計	PG-9０００-EX	2026-01-15	計測器工業株式会社	絶縁抵抗計	IR-4２００-L	2026-01-20	電気試験ラボ株式会社

器種名	設置数	点検数	合格数	要修理数	廃棄数
ABC粉末	120	120	118	2	0
強化液	36	36	36	0	0
二酸化炭素	24	24	23	1	0
泡	12	12	12	0	0
ハロゲン化物	6	6	6	0	0
移動式大型	3	3	2	1	0

備考　１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。

２　消火器の種別欄は、該当するものについて記入すること。Ａは粉末消火器、Ｂは泡消火器、Ｃは強化液消火器、Ｄは二酸化炭素消火器、Ｅはハロゲン化物消火器、Ｆは水消火器をいう。

３　判定欄は、正常の場合は〇印、不良の場合は不良個数を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。

４　選択肢のある欄は、該当事項に〇印を付すこと。

５　措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。