別記様式第２

消防用設備等（特殊消防用設備等）点検結果総括表

（その１）

名　　称	丸の内防災センター東西連結棟 長文確認用	防　火 管 理 者	丸の内防災管理株式会社 代表取締役 山田太郎
所 在 地	東京都千代田区丸の内一丁目二番三号 丸の内防災センター東西連結棟 12F	点検実施 責 任 者	東京都港区芝公園四丁目二番八号 点検センタービル三階
点検種別	機器点検・総合点検・（設備等設置維持計画による点検）	点検年月日	2026 年 2 月 1 日～　　2026 年 2 月28 日

設　備　名	点　検　結　果		措　置　内　容	立　　会　　者
	判　　定	不良内容		
消火器	良・不良			
屋内消火栓設備	良・不良			
スプリンクラー設備	良・不良	スプリンクラー設備 03 警報表示または圧力…	スプリンクラー設備 03 現地是正後に再確認予定	管理会社 佐藤花子
水噴霧消火設備	良・不良			
泡消火設備	良・不良			
不活性ガス消火設備	良・不良			

備考　１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。

２　判定欄は、正常の場合は「良」に、不良の場合は「不良」に〇印を付し、不良内容欄にその内容を記入すること。

３　措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第２

消防用設備等（特殊消防用設備等）点検結果総括表

（その２）

設　備　名	点　検　結　果		措　置　内　容	立　会　者
	判　定	不良内容		
ハロゲン化物消火設備	良・不良			
粉末消火設備	良・不良	粉末消火設備 08 警報表示または圧力値に軽微な...	粉末消火設備 08 現地是正後に再確認予...	管理会社 佐藤花子
屋外消火栓設備	良・不良			
動力消防ポンプ設備	良・不良			
自動火災報知設備	良・不良			
ガス漏れ火災警報設備	良・不良			
漏電火災警報器	良・不良	漏電火災警報器 13 警報表示または圧力値に軽微...	漏電火災警報器 13 現地是正後に再確認予定	管理会社 佐藤花子
消防機関へ通報する火災報知設備	良・不良			
非常警報設備	良・不良			
避難器具	良・不良			
誘導灯及び誘導標識	良・不良			

備考　１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。

２　判定欄は、正常の場合は「良」に、不良の場合は「不良」に〇印を付し、不良内容欄にその内容を記入すること。

３　措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。