別記様式第１　　（その１）

# 消　火　器　具　点　検　票

| | | | |
|---|---|---|---|
| 名　　称 | 丸の内防災センター東西連結棟 長文確認用 | 防　火<br>管理者 | 統括防火管理者 佐藤花子 |
| 所　　在 | 東京都千代田区丸の内一丁目二番三号 丸の内防災センター東西連結棟 低層部・高層部・地下機械... | 立会者 | 立会者 田中一郎 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 点検種別 | 機 器 点 検 | 点検年月日 | 2026年　2月　1日～　2026年　2月　28日 |
| 点 検 者 | 氏名<br>主任点検者 鈴木健一 | 点 検 者<br>所属会社 | 社名　防災設備メンテナンス株式会社 東京本店　TEL 03-9876-5432<br>住所　東京都新宿区西新宿六丁目六番一号 テストメンテナンスタワー 8F |

| 点検項目 | | 点検結果 | | | | | | | | 措置内容 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 消火器の種別 | | | | | | 判定 | 不良内容 | |
| | | A | B | C | D | E | F | | | |
| 機器点検 | | | | | | | | | | |
| 設置状況 | 設置場所 | レ | | レ | | | | 良 | 別記1-page1 01 異常なし・点検基準範囲内 | 別記1-page1 01 清掃・締付確認済み・再点検不要 |
| | 設置間隔 | | レ | | | | | 否 | 別記1-page1 02 圧力低下・表示不良・締付不足を確認 | 別記1-page1 02 部品交換予定・再測定実施・結果再確認 |
| | 適応性 | | | レ | | | | 良 | 別記1-page1 03 異常なし・点検基準範囲内 | 別記1-page1 03 清掃・締付確認済み・再点検不要 |
| | 耐震措置 | | | | レ | | | 良 | 別記1-page1 04 異常なし・点検基準範囲内 | 別記1-page1 04 清掃・締付確認済み・再点検不要 |
| 表示・標識 | | | | | | レ | | 良 | 別記1-page1 05 異常なし・点検基準範囲内 | 別記1-page1 05 清掃・締付確認済み・再点検不要 |
| 消火器の外形 | 本体容器 | | レ | | | | レ | 否 | 別記1-page1 06 圧力低下・表示不良・締付不足を確認 | 別記1-page1 06 部品交換予定・再測定実施・結果再確認 |
| | 安全栓の封 | レ | | | | | | 良 | 別記1-page1 07 異常なし・点検基準範囲内 | 別記1-page1 07 清掃・締付確認済み・再点検不要 |
| | 安全栓 | | レ | | | | | 良 | 別記1-page1 08 異常なし・点検基準範囲内 | 別記1-page1 08 清掃・締付確認済み・再点検不要 |
| | 使用済みの表示装置 | | | レ | | | | 良 | 別記1-page1 09 異常なし・点検基準範囲内 | 別記1-page1 09 清掃・締付確認済み・再点検不要 |
| | 押し金具・レバー等 | | | | レ | | | 否 | 別記1-page1 10 圧力低下・表示不良・締付不足を確認 | 別記1-page1 10 部品交換予定・再測定実施・結果再確認 |
| | キャップ | レ | | | | レ | | 良 | 別記1-page1 11 異常なし・点検基準範囲内 | 別記1-page1 11 清掃・締付確認済み・再点検不要 |
| | ホース | | | | | | レ | 良 | 別記1-page1 12 異常なし・点検基準範囲内 | 別記1-page1 12 清掃・締付確認済み・再点検不要 |
| | ノズル・ホーン・ノズル栓 | レ | | | | | | 良 | 別記1-page1 13 異常なし・点検基準範囲内 | 別記1-page1 13 清掃・締付確認済み・再点検不要 |
| | 指示圧力計 | | レ | | | | | 否 | 別記1-page1 14 圧力低下・表示不良・締付不足を確認 | 別記1-page1 14 部品交換予定・再測定実施・結果再確認 |
| | 圧力調整器 | | | レ | | | | 良 | 別記1-page1 15 異常なし・点検基準範囲内 | 別記1-page1 15 清掃・締付確認済み・再点検不要 |
| | 安全弁 | | | | レ | | レ | 良 | 別記1-page1 16 異常なし・点検基準範囲内 | 別記1-page1 16 清掃・締付確認済み・再点検不要 |
| | 保持装置 | | | | | レ | | 良 | 別記1-page1 17 異常なし・点検基準範囲内 | 別記1-page1 17 清掃・締付確認済み・再点検不要 |
| | 車輪（車載式） | | | | | | レ | 否 | 別記1-page1 18 圧力低下・表示不良・締付不足を確認 | 別記1-page1 18 部品交換予定・再測定実施・結果再確認 |
| | ガス導入管（車載式） | レ | | | | | | 良 | 別記1-page1 19 異常なし・点検基準範囲内 | 別記1-page1 19 清掃・締付確認済み・再点検不要 |

備考　１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。

２　消火器の種別欄は、該当するものについて記入すること。Ａは粉末消火器、Ｂは泡消火器、Ｃは強化液消火器、Ｄは二酸化炭素消火器、Ｅはハロゲン化物消火器、Ｆは水消火器をいう。

３　判定欄は、正常の場合は〇印、不良の場合は不良個数を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。

４　選択肢のある欄は、該当事項に〇印を付すこと。

５　措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第１　　消火器具（その２）

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消火器の内部等・機能 | 本体内容器等 | 本体容器 | レ | | レ | | | | 良 | 別記1-page2 01 異常なし・点検基準範囲内 | 別記1-page2 01 清掃・締付確認済み・再点検不要 |
| | | 内筒等 | | レ | | | | | 否 | 別記1-page2 02 圧力低下・表示不良・締付不足を確認 | 別記1-page2 02 部品交換予定・再測定実施・結果再確認 |
| | | 液面表示 | | | レ | | | | 良 | 別記1-page2 03 異常なし・点検基準範囲内 | 別記1-page2 03 清掃・締付確認済み・再点検不要 |
| | 消薬火剤 | 性状 | | | | レ | | | 良 | 別記1-page2 04 異常なし・点検基準範囲内 | 別記1-page2 04 清掃・締付確認済み・再点検不要 |
| | | 消火薬剤量 | | | | | レ | | 良 | 別記1-page2 05 異常なし・点検基準範囲内 | 別記1-page2 05 清掃・締付確認済み・再点検不要 |
| | 加圧用ガス容器 | | | レ | | | | レ | 否 | 別記1-page2 06 圧力低下・表示不良・締付不足を確認 | 別記1-page2 06 部品交換予定・再測定実施・結果再確認 |
| | カッター・押し金具 | | レ | | | | | | 良 | 別記1-page2 07 異常なし・点検基準範囲内 | 別記1-page2 07 清掃・締付確認済み・再点検不要 |
| | ホース | | | レ | | | | | 良 | 別記1-page2 08 異常なし・点検基準範囲内 | 別記1-page2 08 清掃・締付確認済み・再点検不要 |
| | 開閉式ノズル・切替式ノズル | | | | レ | | | | 良 | 別記1-page2 09 異常なし・点検基準範囲内 | 別記1-page2 09 清掃・締付確認済み・再点検不要 |
| | 指示圧力計 | | | | | レ | | | 否 | 別記1-page2 10 圧力低下・表示不良・締付不足を確認 | 別記1-page2 10 部品交換予定・再測定実施・結果再確認 |
| | 使用済みの表示装置 | | レ | | | | レ | | 良 | 別記1-page2 11 異常なし・点検基準範囲内 | 別記1-page2 11 清掃・締付確認済み・再点検不要 |
| | 圧力調整器 | | | | | | | レ | 良 | 別記1-page2 12 異常なし・点検基準範囲内 | 別記1-page2 12 清掃・締付確認済み・再点検不要 |
| | 安全弁・減圧孔（排圧栓を含む。） | | レ | | | | | | 良 | 別記1-page2 13 異常なし・点検基準範囲内 | 別記1-page2 13 清掃・締付確認済み・再点検不要 |
| | 粉上り防止用封板 | | | | | | | | | | |
| | パッキン | | | レ | | | | | 否 | 別記1-page2 14 圧力低下・表示不良・締付不足を確認 | 別記1-page2 14 部品交換予定・再測定実施・結果再確認 |
| | サイホン管・ガス導入管 | | | | レ | | | | 良 | 別記1-page2 15 異常なし・点検基準範囲内 | 別記1-page2 15 清掃・締付確認済み・再点検不要 |
| | ろ過網 | | | | | レ | | レ | 良 | 別記1-page2 16 異常なし・点検基準範囲内 | 別記1-page2 16 清掃・締付確認済み・再点検不要 |
| | 放射能力 | | | | | | レ | | 良 | 別記1-page2 17 異常なし・点検基準範囲内 | 別記1-page2 17 清掃・締付確認済み・再点検不要 |
| 消火器の耐圧性能 | | | | | | | | レ | 否 | 別記1-page2 18 圧力低下・表示不良・締付不足を確認 | 別記1-page2 18 部品交換予定・再測定実施・結果再確認 |
| 簡易用消火具 | 外形 | | レ | | | | | | 良 | 別記1-page2 19 異常なし・点検基準範囲内 | 別記1-page2 19 清掃・締付確認済み・再点検不要 |
| | 水量等 | | | レ | | | | | 良 | 別記1-page2 20 異常なし・点検基準範囲内 | 別記1-page2 20 清掃・締付確認済み・再点検不要 |

| 備考 | |
|---|---|
| | 東棟・西棟・地下機械室を含む全系統でレビュー用長文を印字する。英数確認用: ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ-0123456789。 点検結果の転記、機器校正、再確認の流れまで含めて確認する。 |

| 測定機器 | 機器名 | 型式 | 校正年月日 | 製造者名 | 機器名 | 型式 | 校正年月日 | 製造者名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | デジタル圧力計 | PG-9０００-EX | ２０２６⊠N０１⊠⊠１５ | 計測器工業株式会社 | 絶縁抵抗計 | IR-4２００-L | ２０２６⊠N０１⊠⊠２０ | 電気試験ラボ株式会社 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 器種名 | 設置数 | 点検数 | 合格数 | 要修理数 | 廃棄数 |
|---|---|---|---|---|---|
| ABC粉末 | 120 | 120 | 118 | 2 | 0 |
| 強化液 | 36 | 36 | 36 | 0 | 0 |
| 二酸化炭素 | 24 | 24 | 23 | 1 | 0 |
| 泡 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 |
| ハロゲン化物 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| 移動式大型 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 |

備考　１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。

２　消火器の種別欄は、該当するものについて記入すること。Ａは粉末消火器、Ｂは泡消火器、Ｃは強化液消火器、Ｄは二酸化炭素消火器、Ｅはハロゲン化物消火器、Ｆは水消火器をいう。

３　判定欄は、正常の場合は〇印、不良の場合は不良個数を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。

４　選択肢のある欄は、該当事項に〇印を付すこと。

５　措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。