別記様式第２　　（その１）

屋内消火栓設備点検票

名　　称	テスト	防　火 管理者	
所　　在		立会者	

点検種別	機　器　・　総　合	点検年月日	2026年　2月　1日　～　2026年　2月　26日
点 検 者	氏名 テスト点検者	点　検　者 所 属 会 社	社名 テスト会社　TEL 03-0000-0000 住所 テスト住所

点　検 設 備 名	ポ ン プ	製造者名 ポンプ製造	電 動 機	製造者名 電機
		型 式 等 PM-1００		型 式 等 MT-1００

点　検　項　目			点　検　結　果			措 置 内 容
			種別・容量等の内容	判 定	不 良 内 容	
機　器　点　検						
水源	貯　水　槽		種別 P1 R1	良		
	水　量		P1 R2　m³	良		
	水　状		P1 R3	良		
	給　水　装　置		P1 R4	良		
	水　位　計		P1 R5	良		
	圧　力　計		P1 R6	良		
	バ　ル　ブ　類		P1 R7	良		
加圧送水装置	ポンプ方式	電動機の制御装置	周　囲　の　状　況	P1 R8	良		
			外　形	P1 R9	良		
			表　示	P1 R1 0	良		
			電 圧 計 ・ 電 流 計	P1 R1 1　V　A	良		
			開閉器・スイッチ類	P1 R1 2	良		
			ヒ　ュ　ー　ズ　類	P1 R1 3　A	良		
			継　電　器	P1 R1 4	良		
			表　示　灯	P1 R1 5	良		
			結　線　接　続	P1 R1 6	良		
			接　地	P1 R1 7　種接地	良		
			予　備　品　等	P1 R1 8	良		

備考　１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。
　　２　種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
　　３　判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
　　４　選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
　　５　措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

加圧送水装置	ポンプ方式	起動装置	直接操作部	周囲の状況	B2 R1	良		
				外形	B2 R2	良		
				表示	B2 R3	良		
				機能	B2 R4	良		
			遠隔操作部	周囲の状況	B2 R5	良		
				外形	B2 R6	良		
				表示	B2 R7	良		
				機能	(専用)　兼用	良		
			遠隔起動部	周囲の状況	B2 R9	良		
				外形	B2 R1 0	良		
				機能	B2 R1 1	良		
			起動用水圧開閉装置	圧力スイッチ	設定圧力 B2 R1 2 MPa	良		
				起動用圧力タンク	B2 R1 3 MPa	良		
				機能	作動圧力 B2 R1 4 MPa	良		
		電動機	外形		B2 R1 5	良		
			回転軸		B2 R1 6	良		
			軸受部		B2 R1 7	良		
			軸継手		B2 R1 8	良		
			機能		B2 R1 9	良		
		ポンプ	外形		B2 R2 0	良		
			回転軸		B2 R2 1	良		
			軸受部		B2 R2 2	良		
			グランド部		B2 R2 3	良		
			連成計・圧力計		B2 R2 4	良		
			性能		B2 R2 5MPa　L/min	良		
		呼水装置	呼水槽		B2 R2 6 L	良		
			バルブ類		B2 R2 7	良		
			自動給水装置		B2 R2 8	良		
			減水警報装置		B2 R2 9	良		
			フート弁		B2 R3 0	良		
		性能試験装置			B2 R3 1	良		
	高架水槽方式				B2 R3 2 MPa	良		
	圧力水槽方式				B2 R3 3 MPa	良		
減圧のための措置					B2 R3 4	良		

備考　１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。
　　２　種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
　　３　判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
　　４　選択肢のある欄は，該当事項に○印を付すこと。
　　５　措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第２　　屋内消火栓設備（その３）

配管等	管・管継手			B3 R1	良		
	支持金具・つり金具			B3 R2	良		
	バルブ類			B3 R3	良		
	ろ過装置			B3 R4	良		
	逃し配管			B3 R5	良		
屋内消火栓箱等	消火栓箱	周囲の状況		B3 R6	良		
		外形		B3 R7	良		
		表示		B3 R8	良		
	ホース・ノズル	外形	１号消火栓	ホース　ノズル径 m×　本　mm	良		
			易操作性１号消火栓・２号消火栓・広範囲型２号消火栓	ホース　ノズル径 m×　本　mm	良		
		操作性		B3 R1 1	良		
		ホースの耐圧性能		B3 R1 2	良		
	消火栓開閉弁			B3 R1 3	良		
	表示灯			専用　(兼用)	良		
	始動表示灯			B3 R1 5	良		
	使用方法の表示			B3 R1 6	良		
	降下装置	周囲の状況		B3 R1 7	良		
		外形		B3 R1 8	良		
		表示灯		B3 R1 9	良		
		表示		B3 R2 0	良		
		機能		B3 R2 1	良		
耐震措置				B3 R2 2	良		
総合点検							
ポンプ方式	起動性能等	加圧送水装置		B3 R2 3	良		
		表示・警報等		B3 R2 4	良		
		電動機の運転電流		B3 R2 5　A	良		
		運転状況		B3 R2 6	良		
	放水圧力			B3 R2 7　MPa	良		
	放水量			B3 R2 8　L/min	良		
	減圧のための措置			B3 R2 9	良		
高架水槽方式・圧力水槽方式	放水圧力			B3 R3 0　MPa	良		
	放水量			B3 R3 1　L/min	良		
	減圧のための措置			B3 R3 2	良		
備考							

測定機器	機器名	型式	校正年月日	製造者名	機器名	型式	校正年月日	製造者名

備考　１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。
２　種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
３　判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
４　選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
５　措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。