別記様式第２　　（その１）

屋内消火栓設備点検票

名　　称	高層複合施設サンプル棟（長文フィット確認...	防　火 管理者	消防管理者 山田太郎
所　　在	東京都千代田区丸の内一丁目一番一号 サンプルタワー南館・北館 共用部全域	立会者	管理会社 立会担当 佐藤花子

点検種別	機　器　・　総　合	点検年月日	2026年　2月　1日　～　2026年　2月　26日
点 検 者	氏名 鈴木一郎	点　検　者 所 属 会 社	社名　株式会社サンプル消防設備保守センター　TEL　03-1234-5678（内線204） 住所　東京都港区芝公園四丁目二番八号 メンテナンスビル3階 点検部

点　検 設 備 名	ポ ン プ	製造者名　ポンプ製造株式会社	電 動 機	製造者名　電機サンプル
		型 式 等　PMP-9 0 0 0 -EX		型 式 等　MTR-2 0 2 6 -L

点　検　項　目			点　検　結　果			措 置 内 容
			種別・容量等の内容	判 定	不 良 内 容	
機　器　点　検						
水源	貯　水　槽		種別　別記2-1 点検項目 1	良		
	水　量		別記2-1 点検項目 2　m³	良		
	水　状		別記2-1 点検項目 3	不良	作動不良・圧力低下・表示劣化あり。継続使用前に再点検が必要です。	部品交換および再試験を実施予定（長文フィット確認用テキスト）
	給　水　装　置		別記2-1 点検項目 4	良		
	水　位　計		別記2-1 点検項目 5	良		
	圧　力　計		別記2-1 点検項目 6	良		
	バ　ル　ブ　類		別記2-1 点検項目 7	良		
加圧送水装置	ポンプ方式	電動機の制御装置	周　囲　の　状　況	別記2-1 点検項目 8	不良	作動不良・圧力低下・表示劣化あり。継続使用前に再点検が必要です。	部品交換および再試験を実施予定（長文フィット確認用テキスト）
			外　形	別記2-1 点検項目 9	良		
			表　示	別記2-1 点検項目 10	良		
			電 圧 計 ・ 電 流 計	200　V　5.2　A	良		
			開閉器・スイッチ類	別記2-1 点検項目 12	良		
			ヒ　ュ　ー　ズ　類	別記2-1 点検項目 13　A	不良	作動不良・圧力低下・表示劣化あり。継続使用前に再点検が必要です。	部品交換および再試験を実施予定（長文フィット確認用テキスト）
			継　電　器	別記2-1 点検項目 14	良		
			表　示　灯	別記2-1 点検項目 15	良		
			結　線　接　続	別記2-1 点検項目 16	良		
			接　地	別記2-1 点検項目 17　種接地	良		
			予　備　品　等	別記2-1 点検項目 18	不良	作動不良・圧力低下・表示劣化あり。継続使用前に再点検が必要です。	部品交換および再試験を実施予定（長文フィット確認用テキスト）

備考　１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。
　　２　種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
　　３　判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
　　４　選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
　　５　措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

加圧送水装置	ポンプ方式	起動装置	直接操作部	周囲の状況	別記2-2 点検項目 1	良		
				外形	別記2-2 点検項目 2	良		
				表示	別記2-2 点検項目 3	不良	作動不良・圧力低下・表示劣化あり。継続使用前に再点検が必要です。	部品交換および再試験を実施予定（長文フィット確認用テキスト）
				機能	別記2-2 点検項目 4	良		
			遠隔操作部	周囲の状況	別記2-2 点検項目 5	良		
				外形	別記2-2 点検項目 6	良		
				表示	別記2-2 点検項目 7	良		
				機能	専用　兼用	不良	作動不良・圧力低下・表示劣化あり。継続使用前に再点検が必要です。	部品交換および再試験を実施予定（長文フィット確認用テキスト）
			遠隔起動部	周囲の状況	別記2-2 点検項目 9	良		
				外形	別記2-2 点検項目 10	良		
				機能	別記2-2 点検項目 11	良		
			起動用水圧開閉装置	圧力スイッチ	設定圧力 別記2-2 点検項目 12 MPa	良		
				起動用圧力タンク	別記2-2 点検項目 13 MPa	不良	作動不良・圧力低下・表示劣化あり。継続使用前に再点検が必要です。	部品交換および再試験を実施予定（長文フィット確認用テキスト）
				機能	作動圧力 別記2-2 点検項目 14 MPa	良		
		電動機	外形		別記2-2 点検項目 15	良		
			回転軸		別記2-2 点検項目 16	良		
			軸受部		別記2-2 点検項目 17	良		
			軸継手		別記2-2 点検項目 18	不良	作動不良・圧力低下・表示劣化あり。継続使用前に再点検が必要です。	部品交換および再試験を実施予定（長文フィット確認用テキスト）
			機能		別記2-2 点検項目 19	良		
		ポンプ	外形		別記2-2 点検項目 20	良		
			回転軸		別記2-2 点検項目 21	良		
			軸受部		別記2-2 点検項目 22	良		
			グランド部		別記2-2 点検項目 23	不良	作動不良・圧力低下・表示劣化あり。継続使用前に再点検が必要です。	部品交換および再試験を実施予定（長文フィット確認用テキスト）
			連成計・圧力計		別記2-2 点検項目 24	良		
			性能		0.40 MPa 300 L/min	良		
		呼水装置	呼水槽		別記2-2 点検項目 26 L	良		
			バルブ類		別記2-2 点検項目 27	良		
			自動給水装置		別記2-2 点検項目 28	不良	作動不良・圧力低下・表示劣化あり。継続使用前に再点検が必要です。	部品交換および再試験を実施予定（長文フィット確認用テキスト）
			減水警報装置		別記2-2 点検項目 29	良		
			フート弁		別記2-2 点検項目 30	良		
		性能試験装置			別記2-2 点検項目 31	良		
	高架水槽方式				別記2-2 点検項目 32 MPa	良		
	圧力水槽方式				別記2-2 点検項目 33 MPa	不良	作動不良・圧力低下・表示劣化あり。継続使用前に再点検が必要です。	部品交換および再試験を実施予定（長文フィット確認用テキスト）
減圧のための措置					別記2-2 点検項目 34	良		

備考　１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。
　　２　種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
　　３　判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
　　４　選択肢のある欄は，該当事項に○印を付すこと。
　　５　措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第２　　屋内消火栓設備（その３）

配管等	管・管継手		別記2-3 点検項目 1	良		
	支持金具・つり金具		別記2-3 点検項目 2	良		
	バルブ類		別記2-3 点検項目 3	不良	作動不良・圧力低下・表示劣化あり。継続使用前に再点検が必要です。	部品交換および再試験を実施予定（長文フィット確認用テキスト）
	ろ過装置		別記2-3 点検項目 4	良		
	逃し配管		別記2-3 点検項目 5	良		
屋内消火栓箱等	消火栓箱	周囲の状況	別記2-3 点検項目 6	良		
		外形	別記2-3 点検項目 7	良		
		表示	別記2-3 点検項目 8	不良	作動不良・圧力低下・表示劣化あり。継続使用前に再点検が必要です。	部品交換および再試験を実施予定（長文フィット確認用テキスト）
	ホース・ノズル	外形	１号消火栓	ホース　ノズル径 m×　本　mm	良	
			易操作性１号消火栓・２号消火栓・広範囲型２号消火栓	ホース　ノズル径 m×　本　mm	良	
		操作性	別記2-3 点検項目 11	良		
		ホースの耐圧性能	別記2-3 点検項目 12	良		
	消火栓開閉弁		別記2-3 点検項目 13	不良	作動不良・圧力低下・表示劣化あり。継続使用前に再点検が必要です。	部品交換および再試験を実施予定（長文フィット確認用テキスト）
	表示灯		専用　兼用	良		
	始動表示灯		別記2-3 点検項目 15	良		
	使用方法の表示		別記2-3 点検項目 16	良		
	降下装置	周囲の状況	別記2-3 点検項目 17	良		
		外形	別記2-3 点検項目 18	不良	作動不良・圧力低下・表示劣化あり。継続使用前に再点検が必要です。	部品交換および再試験を実施予定（長文フィット確認用テキスト）
		表示灯	別記2-3 点検項目 19	良		
		表示	別記2-3 点検項目 20	良		
		機能	別記2-3 点検項目 21	良		
耐震措置			別記2-3 点検項目 22	良		
総合点検						
ポンプ方式	起動性能等	加圧送水装置	別記2-3 点検項目 23	不良	作動不良・圧力低下・表示劣化あり。継続使用前に再点検が必要です。	部品交換および再試験を実施予定（長文フィット確認用テキスト）
		表示・警報等	別記2-3 点検項目 24	良		
		電動機の運転電流	別記2-3 点検項目 25　A	良		
		運転状況	別記2-3 点検項目 26	良		
	放水圧力		別記2-3 点検項目 27　MPa	良		
	放水量		別記2-3 点検項目 28　L/min	不良	作動不良・圧力低下・表示劣化あり。継続使用前に再点検が必要です。	部品交換および再試験を実施予定（長文フィット確認用テキスト）
	減圧のための措置		別記2-3 点検項目 29	良		
高架水槽方式・圧力水槽方式		放水圧力	別記2-3 点検項目 30　MPa	良		
		放水量	別記2-3 点検項目 31　L/min	良		
		減圧のための措置	別記2-3 点検項目 32	良		
備考	備考欄の長文テストです。日本語文章がスペースなしでもはみ出さないこと、狭いセルで縮小や切り詰めが効くことを確認します。必要に応じて省略記号で表示します。					

測定機器	機器名	型式	校正年月日	製造者名	機器名	型式	校正年月日	製造者名
	圧力計	PG-9000-LONG	2026年01月31日	計測機器サンプル製作所	試験器	TT-42-EXT	2026年02月10日	試験機メーカ...

備考　１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。
２　種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
３　判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
４　選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
５　措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。