別記様式第４　　（その１）

水噴霧消火設備点検票

名　称	高層複合施設サンプル棟（長文フィット確認）	防火管理者	消防管理者 山田太郎
所　在	東京都千代田区丸の内一丁目一番一号 サンプルタワー南館・北館 共用部全…	立会者	管理会社 立会担当 佐藤花子

点検種別	機器・総合	点検年月日	2026年　2月　1日　～　2026年　2月　26日
点検者	氏名 鈴木一郎	点検者所属会社	社名 株式会社サンプル消防設備保守センター　TEL 03-1234-5678（内線204） 住所 東京都港区芝公園四丁目二番八号 メンテナンスビル3階 点検部

点検設備名	ポンプ	製造者名 ポンプ製造株式会社	電動機	製造者名 電機サンプル
		型式等 PMP-9000-EX		型式等 MTR-2026-L

点検項目			点検結果 種別・容量等の内容	判定	不良内容	措置内容
機器点検						
水源	貯水槽		種別 別記4-1 点検項目 1	良		
	水量		別記4-1 点検項目 2　m³	良		
	水状		別記4-1 点検項目 3	不良	作動不良・圧力低下・表示劣化あり。継続使用前に再点検が必要です。	部品交換および再試験を実施予定（長文フィット確認用テキスト）
	給水装置		別記4-1 点検項目 4	良		
	水位計		別記4-1 点検項目 5	良		
	圧力計		別記4-1 点検項目 6	良		
	バルブ類		別記4-1 点検項目 7	良		
加圧送水装置	ポンプ方式	電動機の制御装置	周囲の状況	別記4-1 点検項目 8	不良	作動不良・圧力低下・表示劣化あり。継続使用前に再点検が必要です。	部品交換および再試験を実施予定（長文フィット確認用テキスト）
			外形	別記4-1 点検項目 9	良		
			表示	別記4-1 点検項目 10	良		
			電圧計・電流計	200　V 5.2　A	良		
			開閉器・スイッチ類	別記4-1 点検項目 12	良		
			ヒューズ類	別記4-1 点検項目 13　A	不良	作動不良・圧力低下・表示劣化あり。継続使用前に再点検が必要です。	部品交換および再試験を実施予定（長文フィット確認用テキスト）
			継電器	別記4-1 点検項目 14	良		
			表示灯	別記4-1 点検項目 15	良		
			結線接続	別記4-1 点検項目 16	良		
			接地	別記4-1 点検項目 17	良		
			予備品等	別記4-1 点検項目 18	不良	作動不良・圧力低下・表示劣化あり。継続使用前に再点検が必要です。	部品交換および再試験を実施予定（長文フィット確認用テキスト）

備考　1　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。
　　2　種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
　　3　判定欄は、正常の場合は〇印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
　　4　選択肢のある欄は、該当事項に〇印を付すこと。
　　5　措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

加圧送水装置	ポンプ方式	起動装置	手動式起動操作部		周囲の状況	別記4-2 点検項目 1	良		
					外形	別記4-2 点検項目 2	良		
					標識	別記4-2 点検項目 3	不良	作動不良・圧力低下・表示劣化あり。継続使用前に再点検が必要です。	部品交換および再試験を実施予定（長文フィット確認用テキスト）
					機能	別記4-2 点検項目 4	良		
			自動式起動装置	起動用水圧開閉装置	圧力スイッチ	設定圧力 別記4-2 点検項… MPa	良		
					起動用圧力タンク	別記4-2 点検項目 6 MPa	良		
					機能	作動圧力 別記4-2 点… MPa	良		
				火災感知装置	感知器	専用　兼用	不良	作動不良・圧力低下・表示劣化あり。継続使用前に再点検が必要です。	部品交換および再試験を実施予定（長文フィット確認用テキスト）
					閉鎖型SPヘッド	別記4-2 点検項目 9	良		
		電動機	外形			別記4-2 点検項目 10	良		
			回転軸			別記4-2 点検項目 11	良		
			軸受部			別記4-2 点検項目 12	良		
			軸継手			別記4-2 点検項目 13	不良	作動不良・圧力低下・表示劣化あり。継続使用前に再点検が必要です。	部品交換および再試験を実施予定（長文フィット確認用テキスト）
			機能			別記4-2 点検項目 14	良		
		ポンプ	外形			別記4-2 点検項目 15	良		
			回転軸			別記4-2 点検項目 16	良		
			軸受部			別記4-2 点検項目 17	良		
			グランド部			別記4-2 点検項目 18	不良	作動不良・圧力低下・表示劣化あり。継続使用前に再点検が必要です。	部品交換および再試験を実施予定（長文フィット確認用テキスト）
			連成計・圧力計			別記4-2 点検項目 19	良		
			性能			別記4-2 点検項目 20 MPa L/min	良		
		呼水装置	呼水槽			別記4-2 点検項目 21 L	良		
			バルブ類			別記4-2 点検項目 22	良		
			自動給水装置			別記4-2 点検項目 23	不良	作動不良・圧力低下・表示劣化あり。継続使用前に再点検が必要です。	部品交換および再試験を実施予定（長文フィット確認用テキスト）
			減水警報装置			別記4-2 点検項目 24	良		
			フート弁			別記4-2 点検項目 25	良		
		性能試験装置				別記4-2 点検項目 26	良		
	高架水槽方式					別記4-2 点検項目 27 MPa	良		
	圧力水槽方式					別記4-2 点検項目 28 MPa	不良	作動不良・圧力低下・表示劣化あり。継続使用前に再点検が必要です。	部品交換および再試験を実施予定（長文フィット確認用テキスト）
減圧のための措置						別記4-2 点検項目 29	良		
配管等	管・管継手					別記4-2 点検項目 30	良		
	支持金具・つり金具					別記4-2 点検項目 31	良		
	バルブ類					別記4-2 点検項目 32	良		
	ろ過装置					別記4-2 点検項目 33	不良	作動不良・圧力低下・表示劣化あり。継続使用前に再点検が必要です。	部品交換および再試験を実施予定（長文フィット確認用テキスト）
	逃し配管					別記4-2 点検項目 34	良		
	標識					別記4-2 点検項目 35	良		

備考　１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。
　　２　種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
　　３　判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
　　４　選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
　　５　措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第４　　水噴霧消火設備（その３）

水噴霧ヘッド	外形	別記4-3 点検項目 1	良		
	散水分布障害	別記4-3 点検項目 2	良		
	未警戒部分	別記4-3 点検項目 3	不良	作動不良・圧力低下・表示劣化あり。継続使用前に再点検が必要です。	部品交換および再試験を実施予定（長文フィット確認用テキスト）
流水検知装置・圧力検知装置	バルブ本体等	別記4-3 点検項目 4　MPa	良		
	リターディング・チャンバー	別記4-3 点検項目 5	良		
	圧力スイッチ	設定圧力　作動圧力 MPa　MPa	良		
	音響警報装置・表示装置	別記4-3 点検項目 7	良		
一斉開放弁（電磁弁を含む。）		別記4-3 点検項目 8	不良	作動不良・圧力低下・表示劣化あり。継続使用前に再点検が必要です。	部品交換および再試験を実施予定（長文フィット確認用テキスト）
排水設備	排水溝・集水管	別記4-3 点検項目 9	良		
	区画境界堤	別記4-3 点検項目 10	良		
	消火ピット	別記4-3 点検項目 11	良		
耐震措置		別記4-3 点検項目 12	良		
総合点検			不良	作動不良・圧力低下・表示劣化あり。継続使用前に再点検が必要です。	部品交換および再試験を実施予定（長文フィット確認用テキスト）
ポンプ方式	起動性能等：加圧送水装置	別記4-3 点検項目 14	良		
	起動性能等：表示・警報等	別記4-3 点検項目 15	良		
	起動性能等：電動機の運転電流	別記4-3 点検項目 16　A	良		
	起動性能等：運転状況	別記4-3 点検項目 17	良		
	一斉開放弁	別記4-3 点検項目 18	不良	作動不良・圧力低下・表示劣化あり。継続使用前に再点検が必要です。	部品交換および再試験を実施予定（長文フィット確認用テキスト）
	放射圧力等	別記4-3 点検項目 19	良		
	減圧のための措置	別記4-3 点検項目 20	良		
高架水槽方式等	表示・警報等	別記4-3 点検項目 21	良		
	一斉開放弁	別記4-3 点検項目 22	良		
	放射圧力等	別記4-3 点検項目 23	不良	作動不良・圧力低下・表示劣化あり。継続使用前に再点検が必要です。	部品交換および再試験を実施予定（長文フィット確認用テキスト）
	減圧のための措置	別記4-3 点検項目 24	良		

備考	備考欄の長文テストです。日本語文章がスペースなしでもはみ出さないこと、狭いセルで縮小や切り詰めが効くことを確認します。必要に応じて省略記号で表示します。

測定機器	機器名	型式	校正年月日	製造者名	機器名	型式	校正年月日	製造者名
	圧力計	PG-9０００-LONG	2026年01月31日	計測機器サンプル製作所	試験器	TT-4２-EXT	2026年02月10日	試験機メーカ...

備考　１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。
２　種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
３　判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
４　選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
５　措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。